



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: FBS1126 型消火栓按钮

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<https://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <https://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025200390共 12 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	FBS1126
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2025 年 2 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2025 年 4 月 8 日
样品数量	19 个	检验日期	自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 6 月 3 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15: 2019 《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2025 年 6 月 6 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来 审核: 谢锋 编制: 刘超

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025200390

共 12 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产 品 照 片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025200390

共 12 页 第 3 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：消火栓按钮
- 2) 型号：FBS1126
- 3) 执行标准号：GB 16806-2006
- 4) 生产者：青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址：四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数：额定工作电压：总线 24V
- 8) 接线端子标注：有
- 9) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外形尺寸为 90mm×86mm×38mm；
- 2) 外壳材质：塑料；
- 3) 编码方式：电子编码；
- 4) 从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成；
- 5) 启动零件为可重复使用型，启动状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成；
- 6) 具有一个启动确认灯，正常监视状态时红色闪亮，启动状态时红色常亮；具有一个回答确认灯，正常监视状态时不点亮，回答状态时绿色常亮；
- 7) 与以下产品配接工作：
青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025200390

共 12 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: CPG707110D17

生产者: 东莞市凯华电子有限公司

型号: KFC-A06-23-02-210

生产者: 温州市圣帕电子科技有限公司

2) 启动零件

生产者: 宁波庄达塑业有限公司

生产者: 浙江柏大塑业有限公司

3) 主芯片 (CPU)

型号: LK212

生产者: 嘉齐半导体 (深圳) 有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：FBS1126

No：Dz2025200390
共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5. 1. 5	满足标准要求。	合 格	触点生产者为东莞市凯华电子有限公司；启动零件生产者为浙江柏大塑业有限公司。
2	动作性能试验	5. 12. 1	满足标准要求。	合 格	/
3	测试手段检查	5. 12. 2	-	-	/
4	电源参数波动试验	5. 12. 3	满足标准要求。	合 格	/
5	射频电磁场辐射抗扰度试验	5. 16	满足标准要求。	合 格	/
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5. 17	满足标准要求。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试验	5. 18	满足标准要求。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5. 19	满足标准要求。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度试验	5. 20	满足标准要求。	合 格	/
10	低温（运行）试验	5. 23	满足标准要求。	合 格	/
11	恒定湿热（耐久）试验	5. 25	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	5. 26	满足标准要求。	合 格	/
13	冲击（运行）试验	5. 29	满足标准要求。	合 格	/
14	雨淋试验	5. 30	满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：FBS1126

No：Dz2025200390
共12页 第6页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	/
16	交变湿热（运行） 试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
17	SO ₂ 腐蚀（耐久） 试验	5.33	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：FBS1126

No：Dz2025200390
共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	触点生产者 of 温州市圣帕电子科技有限公司；启动零件生产者 of 宁波庄达塑业有限公司。
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	/
3	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
4	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	/
5	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合 格	/
6	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	/
7	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合 格	/
8	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	/
9	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合 格	/
10	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合 格	/
11	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	/
12	交变湿热（运行）试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2025200390

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号: Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38



2、被测设备连接图、工作状态:




工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图:



9#



15#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2025200390

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号: 传导骚扰抗扰度测试软件, V1.30


2、被测设备连接图、工作状态:



工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图:



10#



16#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2025200390

共 12 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号: 静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态:





工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、环境温湿度:

试验室温度(°C)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
25	50	99.4

5、试验布置图:



8#



17#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2025200390

共 12 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件



2、被测设备连接图、工作状态：



工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：



11#



18#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2025200390

共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件

2、被测设备连接图、工作状态：



工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

