

## 最终检验报告

产品型号 名称	JBF-4143 输出模块	生产批次	JH2-111020200401	数量	3731
------------	---------------	------	------------------	----	------

检验依据：

输出模块      成品      检验工艺

序号	检验项目	检验数量	一次合格数	一次合格率	总合格数	总合格率
1	外观	3731	3717	99.62%	3731	100%
2	基本性能试验	3731	3726	99.87%	3731	100%
3	绝缘电阻检测	20	20	100%	3731	100%
4				%		%
5				%		%
6				%		%
7				%		%
8				%		%
9				%		%
10				%		%
11				%		%
12				%		%
13				%		%
14				%		%
15				%		%
16				%		%

检验结论：

本批 JBF 4143 输出模块 3731 只，经按本产品检验工艺要求的项目进行检验，  
 其中 外观 14只不合格，基本性能测试 5只不合格，  
 一次合格 3712 只，一次合格率为 99.49%；一次不合格的 19 只，经返工、复检后  
全部 合格。

检验员：张琪      2020 年 4 月 3 日      车间主任：苗富      2020 年 4 月 3 日

品质部意见：

合格

签字：张琪      2020 年 4 月 3 日

附检验记录共      页

注：1、不合格现象见返工记录；  
 2、此表由终检检验员填写完毕后，交品质部。

JBF 4143 输出模块 出厂检验记录

批次: J42-M1020200401

编址功能测试记录:

检验投入数量: 3731      合格数量: 3729      不良数量: 2

检验员: 郭素娜, 张琪      检验日期: 2020 年 4 月 3 日

外观检验记录:

检验投入数量: 3731      合格数量: 3717      不良数量: 14

检验员: 郭素娜, 张琪      检验日期: 2020 年 4 月 3 日

基本性能检验记录:

检验投入数量: 3731      合格数量: 3728      不良数量: 3

检验员: 郭素娜, 张琪      检验日期: 2020 年 4 月 3 日

### 生产过程记录单

生产计划单号	JBF-M6260401			线别	6
产品名称/型号	JBF-4143输出模块	产量	3731	合格数量	3731
不合格数量		备注			
线长	张利娜	生产人数	9	生产日期	2020.4.1
三防:		组装:	张利娜	外观检验:	张利娜
电路板PCB版本号	V1.2	产品标签内容是否与特性文件表一致: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		确认人	张利娜
转序人员/日期:	张利娜 2020.4.1	检验接收人员/日期:	张利娜 4.1	返工接收人员/日期:	
终检数量	3731	终检NG	19		
合格数量	3712	终检人员/日期	郭莫娜 张琪 2020.4.3		
转序人员/日期	张利娜 4.3	返工接收人/日期	张利娜 4.6		
入库人员/日期:	高建敏 4.3	入库数量:	1100	接收人/日期:	董利娜 4.3
入库人员/日期:	李汀 4.7	入库数量:	2400	接收人/日期:	董利娜 4.7
入库人员/日期:	高建敏 4.3	入库数量:	231	接收人/日期:	董利娜 4.3
包装箱号:					
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:	M06A4A200407 A4(C1-11)				
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:	M06A4A200407 A4(C1-24)				
包装线别		包装人员:		包装日期	
备注:					

现场部件产品返工/复检记录

计划单号: JBF-M10202015401 产品型号: A113

产线

标定

检验

老化

序号	产品编号	故障现象	故障原因							处理措施	复检				备注						
			坏件	缺件	连焊	碎件	迷宫	虚焊	立碑		移位	其他	部位号	系数		外观	编址	老化过程	功能/报警		
1	01239	不编程	✓																		
2	02490	中扣坏	✓																		
3	00132	上盖坏	✓																		
4	01312	"	✓																		
5	03035	外观	✓																		
6	02792	"	✓																		
7	01339	"	✓																		
8	01950	"	✓																		
9	00546	"	✓																		
10	00702	"	✓																		
11	02537	有色差	✓																		
12	03342	报故障	✓																		
13	03357	不编程	✓																		
14	03501	插板无音	✓																		
15	03067	报故障	✓																		
16	03680	外观	✓																		
17	03679	"	✓																		
18	03662	"	✓																		
19																					
20																					

检验员/日期: 张娜 4.3

返工人员/日期: 张娜 4.6

复检人员/日期: 张娜 4.7

备注: 1) 产线不良品不填写编号。 2) 复检结果合格填“√”，不合格填“X”。

现场部件产品返工/复检记录

计划单号: JH20200401

产品型号: 443

产线

标定

检验

老化

序号	产品编号	故障现象	故障原因							处理措施	复检				备注						
			坏件	缺件	连焊	碎件	迷宫	虚焊	立碑		移位	其他	部位号	系数		外观	编址	老化过程	功能/报警		
1	02049	AKRL	✓																		
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					

检验员/日期: 陈效春 4.6

返工人员/日期: 张培 4.7

复检人员/日期: 张培 20.4.7

备注: 1) 产线不良品不填写编号。 2) 复检结果合格填“√”，不合格填“X”。

