四川久远智能消防设备有限责任公司

消防应急疏散余压/环境质量/温湿度系列出厂检验报告

检字 53-7A　　编号：

生产批号：2303-1（智感）		产品型号：	JBF-5632
送检/抽检数：5000/200只		产品名称：	消防应急疏散余压探测器

检验依据：
- ☐ 消防电气控制装置（消防应急疏散）余压控制器出厂检验要求
- ☑ 消防应急疏散余压探测器出厂检验要求
- ☐ 环境质量控制器出厂检验要求
- ☐ 温湿度探测器出厂检验要求
- ☐ _____出厂检验要求

1	外观与主要部（器）件性能	☑结构关系、溢边、毛刺：—只；☑破损：—只； ☑伤（划、擦、顶）：—只；☑观瞻（印、污）：—只； ☑指示灯：—只；☑接线端子：—只； ☐数字显示器：_____只； ☐其他：_____
2	基本功能试验	☐自检功能：_____只；☑超压报警功能：—只； ☐断路检验：_____只；☐短路检验：_____只； ☐风阀故障：_____只；☑报警功能检测：—只； ☐预约启停功能：_____只；☑撤销：—只； ☑登记：—只；☑报警：—只； ☐ 其他：_____
3	产品一致性核查	☐合格；☐问题现象：☐其他：_____

检验结论

1.按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级，判定批　☑合格　☐不合格

2.不合格样品—只返修，不合格现象：

合格 检26

检验员：检34　　审核：[illegible]　　时间：2023.3.22

扫描全能王 创建