



JB-TB-JBF-11SF火灾报警控制器(联动型)

工艺过程卡

产品编号:SFC4C01A2A2205050092

工序	操作		自检	问题记录	
	工位	记录			
机箱	外观	√	√		
	线路板支柱	√			
	配件	√			
	固定件孔位	√			
机箱前面板	显示盘单元	A312201041768	√		
	多线盘单元				
	热敏打印机 SP-RMDⅢ BP	√			
组装回路板、多线端子板	回路板	编号：8AK2112011764	√		
	多线端子板	编号：			
电源	消防设备电源	√	√		
	滤波器	√			
	接地片标识（小）	√			
备电	蓄电池（2节）	√	√		
总组	接插连线	√	√		
总装检验	外观检查	√		(检验)	
	标签检查	√			
	主、备电指示灯	√			
	运行灯	√			
	自检	√			
	屏蔽（隔离）	√			
	报警功能（手报）	登记			√
		故障			√
		火警			√
	报警控制功能	正常			√
		启动			√
	故障控制功能	正常			√
		启动			√
	故障报警	√			王哲
显示探测器功能	√				
联动编程	√				

2022-05-11

注：合格填“√”，不合格填“X”，本卡随机转序。

关键器件一致性确认信息		是否一致确认人
确认信息		
产品铭牌信息	√	王哲
显示器件型号：AT707TN92	√	
电源型号：YJG5201	√	
电池型号：JP-6-FM-7.0	√	