

产品名称:消防设备电源状态监控器
产品型号:JBF-PWMS



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 28184-2011
软件版本号: V 1.0.0.0
技术参数: 工作电压AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

电压信号传感器
JBF6182



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准:GB 28184-2011
技术参数:额定工作电压DC24V 电压测量范围:DC12V~36V
额定工作电流: 5mA

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

电压信号传感器
JBF62P-ATV2



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 28184-2011
技术参数: 额定工作电压: DC24V
电压测量范围: AC220V/AC380V

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

电压/电流信号传感器
JBF6183



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准:GB 28184-2011
技术参数:额定工作电压DC24V 电压测量范围: AC380V
额定工作电流:5mA 电流测量范围:0.5A~5A

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

电压信号传感器
JBF62P-ASV6



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 28184-2011
技术参数: 额定工作电压: DC24V
电压测量范围: AC220V

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

电压/电流信号传感器
JBF6184



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准:GB 28184-2011
技术参数:额定工作电压DC24V 电压测量范围:AC220V
额定工作电流:5mA 电流测量范围:0.5A~5A

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 消防设备电源监控系统
产品型号:JBF-62S60



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 28184-2011
软件版本号: V 1.0.0.0
技术参数: 工作电压AC220V 50Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

电压信号传感器
JBF6185



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准:GB 28184-2011
技术参数:额定工作电压:DC24V 电压测量范围:AC220V
额定工作电流:5mA

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

电压信号传感器
JBF62P-ASV1



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 28184-2011
技术参数: 额定工作电压: DC24V
电压测量范围: AC220V

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

电压信号传感器
JBF6186



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准:GB 28184-2011
技术参数:额定工作电压DC24V 电压测量范围:AC380V
额定工作电流:5mA

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

电压/电流信号传感器
JBF62P-ATV1A1



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 28184-2011
技术参数: 额定工作电压: DC24V
电压测量范围: AC220V/AC380V
电流测量范围: 0.5A-5A

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

电压信号传感器
JBF6187



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准:GB 28184-2011
技术参数:额定工作电压:DC24V 电压测量范围:AC220V
额定工作电流:5mA

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

电压/电流信号传感器
JBF62P-ATV2A1



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 28184-2011
技术参数: 额定工作电压: DC24V
电压测量范围: AC220V/AC380V
电流测量范围: 0.5A-5A

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

电压信号传感器
JBF6185-V6



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准:GB 28184-2011
技术参数:额定工作电压:DC24V 电压测量范围:AC220V
额定工作电流:5mA

青鸟消防股份有限公司
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

电压/电流信号传感器
JBF6187-A3



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准:GB 28184-2011
技术参数:额定工作电压:DC24V 电压测量范围:AC220V
额定工作电流:5mA 电流测量范围:0.5-5A

青鸟消防股份有限公司
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园