四川久远智能消防设备有限责任公司

# 消防应急疏散余压/环境质量/温湿度系列出厂检验报告

检字 53-7A　　编号：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 生产批号：2303 | | 产品型号： | JBF-5692 |
| 送检/抽检数：180/3只 | | 产品名称： | 消防电气控制装置 |

检验依据：☑ 消防电气控制装置（消防应急疏散）余压控制器出厂检验要求
☐ 消防应急疏散余压探测器出厂检验要求
☐ 环境质量控制器出厂检验要求
☐ 温湿度探测器出厂检验要求
☐ _____出厂检验要求

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 外观与主要部（器）件性能 | ☑结构关系、溢边、毛刺：__/__只；☑破损：__/__只；<br>☑伤（划、擦、顶）：__/__只；☑观瞻（印、污）：__/__只；<br>☑指示灯：__/__只；☑接线端子：__/__只；<br>☑数字显示器：__/__只；<br>☐其他：_____ |
| 2 | 基本功能试验 | ☑自检功能：__/__只；☑超压报警功能：__/__只；<br>☑断路检验：__/__只；☑短路检验：__/__只；<br>☑风阀故障：__/__只；☑报警功能检测：__/__只；<br>☐预约启停功能：_____只；☐撤销：_____只；<br>☑登记：__/__只；☑报警：__/__只；<br>☐ 其他：_____ |
| 3 | 产品一致性核查 | ☐合格；　☐问题现象：　☐其他：_____ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

检验结论

1.按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级，判定批　☑合格　☐不合格
2.不合格样品__/__只返修，不合格现象：

合格 检26

检验员：陈鑫 叶楠　　审核：[illegible]　　时间：2023.3.23

扫描全能王 创建