

火灾声光报警器  
FW963AR



产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 26851-2011 额定工作电压: DC24V  
闪光频率: 1.0-1.2Hz 变调周期: 3.8-4.2S  
使用场所: 室内(非住宅内) 声压级: 80dB-115dB  
生产者: 美安消防有限责任公司  
(Maple Armor Fire Alarm Device Co.,Ltd.)  
生产企业: 青岛消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

火灾声光报警器  
FW962R



产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 26851-2011 额定工作电压: DC24V  
闪光频率: 1.0-1.2Hz 变调周期: 3.8-4.2S  
使用场所: 室内(非住宅内) 声压级: 80dB-115dB  
生产者: 美安消防有限责任公司  
(Maple Armor Fire Alarm Device Co.,Ltd.)  
生产企业: 青岛消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

手动火灾报警按钮 FW723



产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
额定工作电压: DC24V  
执行标准号: GB 19880-2005  
生产者: 美安消防有限责任公司  
(Maple Armor Fire Alarm Device Co.,Ltd.)  
生产企业: 青岛消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

Maple Armor



产品名称: 火灾显示盘  
产品型号: FW123H

产品编号: \_\_\_\_\_ 制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 17429-2011 软件版本号: V 1.0.0.0  
技术参数: 工作电压DC24V

生产者: 美安消防有限责任公司  
(Maple Armor Fire Alarm Device Co.,Ltd.)  
生产企业: 青岛消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

Maple Armor



产品名称: 消防联动控制器  
产品型号: FW109

产品编号: \_\_\_\_\_ 制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 16806-2006 软件版本号: V 1.0.0.0  
技术参数: 工作电压AC220V 50Hz

生产者: 美安消防有限责任公司  
(Maple Armor Fire Alarm Device Co.,Ltd.)  
生产企业: 青岛消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

Maple Armor



产品名称: 火灾报警控制器  
产品型号: FW109

产品编号: \_\_\_\_\_ 制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 4717-2005 软件版本号: V 1.0.0.0  
技术参数: 工作电压AC220V 50Hz

生产者: 美安消防有限责任公司  
(Maple Armor Fire Alarm Device Co.,Ltd.)  
生产企业: 青岛消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

Maple Armor 点型光电感烟火灾探测器

型号 / MODEL: FW511 执行标准/EXECUTIVE STANDERD: UL268, ULC-S529, GB 4715-2005  
软件版本 / SOFTWARE VERSION: R1.4  
报警电流 / ALARM CURRENT: 1mA  
静态电流 / STANDBY CURRENT: 0.14mA  
工作电压 / VOLTAGE: 17.6-28VDC  
灵敏度 / SENSITIVITY: 1.6-2.3%/FT  
安装间距 / SPACING: 30FEET (9.1M)  
工作湿度 / OPERATING HUMIDITY: 0-93%RH  
工作温度 / OPERATING TEMP.: 32-100°F (0-38°C)  
安装手册 / INSTALLATION MANUAL  
DOC-FW511-UM-R1.2  
SIGNALING FIRE ALARM SUBASSEMBLY S35835 LISTED  
UL LISTED  
FIRE ALARM SUBASSEMBLY S35835 LISTED  
ULC LISTED  
SMOKE DETECTOR HEAD FOR OPEN AREA IC: ICES-003 Class B  
PROTECTION WHEN USED WITH A MAPLE ARMOR UL LISTED BASE  
THE DETECTOR IS CEILING/WALL-MOUNTED, FOR INDOOR USE  
生产者: 美安消防有限责任公司(Maple Armor Fire Alarm Device Co.,Ltd.)  
生产企业: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

Maple Armor 点型感温火灾探测器(A2R)

型号 / MODEL: FW521 执行标准/EXECUTIVE STANDERD: UL521, ULC-S530, GB 4716-2005  
报警电流 / ALARM CURRENT: 1mA  
静态电流 / STANDBY CURRENT: 0.1mA  
工作电压 / VOLTAGE: 17.6-28VDC  
安装间距 / SPACING: 50FEET (15M)  
工作湿度 / OPERATING HUMIDITY: 0-93%RH  
温度阈值 / FIXED TEMPERATURE RATING: 135°F (57.2°C)  
升温速率 / RATE-OF-RISE: 15°F/MIN (8.3°C/MIN)  
安装温度 / INSTALLATION TEMPERATURE: 32-100°F (0-38°C)  
安装手册 / INSTALLATION MANUAL  
DOC-FW521-UM-R1.2  
SIGNALING FIRE ALARM SUBASSEMBLY S35836 LISTED  
UL LISTED  
FIRE ALARM SUBASSEMBLY S35836 LISTED  
ULC LISTED  
IC: ICES-003 Class B  
HEAT DETECTOR HEAD FOR USE WITH A MAPLE ARMOR UL LISTED BASE  
生产者: 美安消防有限责任公司(Maple Armor Fire Alarm Device Co.,Ltd.)  
生产企业: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园