

检字 02-7A

产品型号	JM-JBT5101A		检验依据	JM-JBT5101A 可燃气体探测器成品出厂检验要求							
第一部分：每批次											
批号	2212⑧	批数量	6008	抽取数量	808						
检验项目	检验数据										
外观检查	☒ 合格 ☐ 不合格 指示灯状态： ☒ 指示灯清晰可见										
报警动作值 试验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#
	浓度	149	142	142	142	142	142	149	149	149	149
	编号	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#
	浓度	142	149	149	149	149	141	155	155	149	149
	编号	21#	22#	23#	24#	25#	26#	27#	28#	29#	30#
	浓度	149	149	149	149	149	145	145	145	145	145
	合格标准	☒ CO类报警动作值应为 $(150 \pm 50) \times 10^{-6}$ ppm ☐ 其余类为10%LEL $\pm$ 3%LEL									
响应时间试 验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#
	时间(s)										
	合格标准	☒ CO类响应时间不大于60s ☐ 其余类响应时间不大于30s									
基本性能试 验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#
	声压级(dB)	76	74	75	75	74	76	74	76	74	75
	延时时间(s) (有此项目填 写)										
	指示灯状态	☒ 指示灯清晰可见									
	合格标准	(A计权)分贝数不小于70dB,不大于115dB 延时时间应为7-30s									
以下检验项目定期抽检项目											
报警重复性 试验 每计划批次5 只	1#	141	140	142	141	143	143				
	2#	141	140	137	133	138	126				
	3#	141	140	137	133	138	136				
	4#	141	140	137	133	138	136				
	5#	141	140	137	141	146	136				
	合格标准	☒ CO类：6次报警动作值应为 $(150 \pm 50) \times 10^{-6}$ ppm ☐ 其余类：6次报警动作值为10%LEL $\pm$ 3%LEL									
绝缘电阻试 验	☐ 合格 ☐ 不合格 合格标准： $\geq 100 M\Omega$										
电气强度试 验	☐ 试验期间探测器不应发生击穿放电现象 ☐ 试验后，基本功能合格 ☐ 试验后，基本功能不合格										
长期稳定性 试验(重大设 计变更/新品 执行)	报警动作值为_____										
	合格标准：CO类报警动作值与设定值差不大于 80×10^{-6} ppm. 其余动作值与设定值差不大于5%LEL										
试验结论	总结论： ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 上报待处										
检验员	检11	审核	子仁	日期	2023.3.23.						

