




12-0131-06

探测器生产过程记录单

VT-QR-011-A0

生产工单	9867	产品型号	67-107-106-2K	开工日期	2023.10.4	计划完工日期	2023.10.4	工单数量	800
气体	CH4 2% 2% 1%	量程	3-100% LEL	报警值	25-50% LEL	声光	2	备注	欠压
生产线别	1#	成品入库数量	800	负责人	闫兵	完成日期	2023.10.4	产品编码	23511001-840
工序	数量	合格数	操作人	日期	备注				
焊接	800	800	张淑	2023.10.4					
程序烧录	800	800	张淑	2023.10.4					
三防涂覆	800	800	张淑	2023.10.4					
组装	800	800	张淑	2023.10.4					
老化	800	800	郭俊欣 张淑	2023.10.8	2023.10.8 17:00 - 2023.10.20 8:00	11.2			
调试	800	800	郭俊欣 张淑	2022.10.9					
标定	800	800	郭俊欣 张淑 吕浩	2022.10.9					
检验	800	800	郭俊欣 张淑 吕浩	2022.10.9					
包装	800	800	郭俊欣 张淑 吕浩	2023.10.20	11.8				

注：程序烧录工序需在备注栏写明所烧录程序的版本号；组装工序需在备注栏记录产品序列号段；标定工序需在备注栏写明所用的标定气体。



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：GT-185HdG-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷 温度：20 °C 湿度：25 %RH 大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u> %LEL)	标准气值 (<u>25</u> %LEL)	标准气值 (<u> </u> %LEL)	标准气值 (<u> </u> %LEL)	标准气值 (<u> </u> %LEL)
1	Z353KA0679	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
2	Z353KA0680	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
3	Z353KA0681	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
4	Z353KA0682	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
5	Z353KA0683	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
6	Z353KA0684	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
7	Z353KA0685	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
8	Z353KA0686	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
9	Z353KA0687	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
10	Z353KA0688	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
11	Z353KA0689	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
12	Z353KA0690	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
13	Z353KA0691	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
14	Z353KA0692	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
15	Z353KA0693	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
16	Z353KA0694	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
17	Z353KA0695	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
18	Z353KA0696	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	24			
19	Z353KA0697	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
20	Z353KA0698	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			

结论：合格

检验日期：2023/02/20

检验人员：郭建顺

核验人员：郭建顺



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：GT-JFH4G-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：空气

温度：20 °C

湿度：25 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0045	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
2	2353KA0055	合格	合格	0	17	/	/	/	/	60	26			
3	2353KA0051	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
4	2353KA0075	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
5	2353KA0063	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	25			
6	2353KA0080	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
7	2353KA0066	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
8	2353KA0091	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
9	2353KA0082	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
10	2353KA0072	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
11	2353KA0092	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
12	2353KA0141	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
13	2353KA0090	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
14	2353KA0089	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
15	2353KA0078	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
16	2353KA0060	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
17	2353KA0062	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
18	2353KA0057	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
19	2353KA0059	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
20	2353KA0070	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.9

检验人员：郭建顺

核验人员：郭建顺



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：GP-MSH6-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：空气

温度：25℃

湿度：30%RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0061	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
2	2353KA0056	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
3	2353KA0073	合格	合格	0	14	/	/	/	/	59	25			
4	2353KA0069	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
5	2353KA0100	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
6	2353KA0076	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
7	2353KA0087	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	27			
8	2353KA0043	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
9	2353KA0099	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
10	2353KA0083	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
11	2353KA0074	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
12	2353KA0077	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
13	2353KA0068	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
14	2353KA0079	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
15	2353KA0067	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
16	2353KA0064	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
17	2353KA0098	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
18	2353KA0121	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
19	2353KA0119	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
20	2353KA0141	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			

结论：合格

检验日期：2023/10/14

检验人员：郭建伟

核验人员：郭建伟



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：G7-JBFH01G-Ex

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：25 °C

湿度：30 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	2353KA0013	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
2	2353KA0039	合格	合格	0	13					59	25			
3	2353KA0029	合格	合格	0	11					59	26			
4	2353KA0007	合格	合格	0	10					59	26			
5	2353KA0024	合格	合格	0	13					59	26			
6	2353KA0235	合格	合格	0	12					60	25			
7	2353KA0014	合格	合格	0	11					60	25			
8	2353KA0019	合格	合格	0	12					60	25			
9	2353KA0003	合格	合格	0	12					59	25			
10	2353KA0008	合格	合格	0	13					60	25			
11	2353KA0016	合格	合格	0	11					59	25			
12	2353KA0010	合格	合格	0	10					59	26			
13	2353KA0005	合格	合格	0	13					60	25			
14	2353KA0027	合格	合格	0	12					60	26			
15	2353KA0042	合格	合格	0	12					60	25			
16	2353KA0001	合格	合格	0	13					59	25			
17	2353KA0018	合格	合格	0	11					59	25			
18	2353KA0044	合格	合格	0	11					60	25			
19	2353KA0034	合格	合格	0	10					59	25			
20	2353KA0028	合格	合格	0	11					59	25			

结论：合格

检验日期：2013.10.14

检验人员：李宏

核验人员：郭建顺



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：GT-JBF-H1G-Ex

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：25 °C

湿度：30 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0052	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
2	2353KA0035	合格	合格	0	12					60	26			
3	2353KA0032	合格	合格	0	13					60	26			
4	2353KA0046	合格	合格	0	12					60	26			
5	2353KA0036	合格	合格	0	10					60	26			
6	2353KA0033	合格	合格	0	11					59	26			
7	2353KA0030	合格	合格	0	12					60	25			
8	2353KA0037	合格	合格	0	12					60	25			
9	2353KA0058	合格	合格	0	13					60	26			
10	2353KA0053	合格	合格	0	11					60	26			
11	2353KA0054	合格	合格	0	10					59	26			
12	2353KA0049	合格	合格	0	11					59	26			
13	2353KA0071	合格	合格	0	10					60	26			
14	2353KA0047	合格	合格	0	12					60	25			
15	2353KA0081	合格	合格	0	13					60	26			
16	2353KA0065	合格	合格	0	12					60	25			
17	2353KA0043	合格	合格	0	13					60	26			
18	2353KA0041	合格	合格	0	13					60	26			
19	2353KA0048	合格	合格	0	11					60	26			
20	2353KA0050	合格	合格	0	10					60	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.14

检验人员：郭建兴

核验人员：郭建兴



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：GT-JBF510/G-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：25 °C

湿度：30 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA 0237	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
2	2353KA 0026	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
3	2353KA 0004	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
4	2353KA 0227	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	27			
5	2353KA 0229	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
6	2353KA 0221	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
7	2353KA 0236	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
8	2353KA 0230	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
9	2353KA 0234	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
10	2353KA 0218	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	27			
11	2353KA 0226	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
12	2353KA 0215	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
13	2353KA 0231	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
14	2353KA 0237	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
15	2353KA 0193	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
16	2353KA 0214	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	24			
17	2353KA 0225	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
18	2353KA 0207	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
19	2353KA 0202	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
20	2353KA 0220	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			

结论：合格

检验日期：2023.10.14

检验人员：郭建民

核验人员：郭建民



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：GJ-JBFA10/G-EX

样气种类：甲烷 温度：25 °C 湿度：30 %RH 大气压力：常压 kPa


序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0198	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
2	2353KA0178	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
3	2353KA0185	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
4	2353KA0189	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
5	2353KA0201	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	25			
6	2353KA0203	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
7	2353KA0180	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
8	2353KA0038	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
9	2353KA0025	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
10	2353KA0022	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
11	2353KA0040	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
12	2353KA0015	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
13	2353KA0012	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
14	2353KA0023	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
15	2353KA0017	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
16	2353KA0021	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
17	2353KA0011	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
18	2353KA0031	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
19	2353KA0020	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
20	2353KA0009	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			

结论：合格

检验日期：2023.10.14

检验人员：郭嘉欣

核验人员：郭建顺



例行(出厂)检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格: G1-1810/1-Ex

样气种类: 空气

温度: 25 °C

湿度: 70 %RH

大气压力: 常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	233KA 0161	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
2	233KA 0194	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
3	233KA 0171	合格	合格	0	14	/	/	/	/	60	25			
4	233KA 0177	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
5	233KA 0165	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
6	233KA 0166	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
7	233KA 0188	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
8	233KA 0179	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
9	233KA 0181	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
10	233KA 0182	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
11	233KA 0204	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
12	233KA 0176	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
13	233KA 0190	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
14	233KA 0211	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
15	233KA 0205	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
16	233KA 0213	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
17	233KA 0222	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
18	233KA 0002	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
19	233KA 0006	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
20	233KA 0224	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			

结论: 合格

检验日期: 2023-10-19

检验人员: 李宏伟

核验人员: 李宏伟



例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：GT-JBF51016-EX

样气种类：空气 温度：20℃ 湿度：25%RH 大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0148	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
2	2353KA0163	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
3	2353KA0152	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
4	2353KA0164	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
5	2353KA0155	合格	合格	0	14	/	/	/	/	59	26			
6	2353KA0147	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
7	2353KA0156	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
8	2353KA0153	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
9	2353KA0170	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
10	2353KA0173	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
11	2353KA0146	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
12	2353KA0169	合格	合格	0	14	/	/	/	/	60	25			
13	2353KA0162	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
14	2353KA0172	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
15	2353KA0174	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
16	2353KA0183	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
17	2353KA0168	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
18	2353KA0187	合格	合格	0	14	/	/	/	/	60	26			
19	2353KA0175	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
20	2353KA0167	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.9

检验人员：郭建顺

核验人员：郭建顺



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：GT-JBF5016-EX

样气种类：甲烷 温度：20 °C 湿度：25 %RH 大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	2353KA 0120	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
2	2353KA 0142	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
3	2353KA 0135	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
4	2353KA 0137	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
5	2353KA 0143	合格	合格	0	14	/	/	/	/	60	25			
6	2353KA 0136	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
7	2353KA 0149	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
8	2353KA 0151	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
9	2353KA 0158	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
10	2353KA 0160	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
11	2353KA 0139	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
12	2353KA 0132	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
13	2353KA 0159	合格	合格	0	14	/	/	/	/	60	26			
14	2353KA 0157	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
15	2353KA 0150	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
16	2353KA 0134	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
17	2353KA 0140	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
18	2353KA 0131	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
19	2353KA 0133	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
20	2353KA 0154	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.9

检验人员：郭宏欣

核验人员：郭建顺



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：GT-JBF8106-Ex

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：20 °C

湿度：25 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL
1	233KA0115	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
2	233KA0110	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
3	233KA0129	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
4	233KA0111	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
5	233KA0105	合格	合格	0	14	/	/	/	/	60	26			
6	233KA0106	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
7	233KA0113	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
8	233KA0126	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
9	233KA0121	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
10	233KA0103	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
11	233KA0145	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
12	233KA0124	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
13	233KA0125	合格	合格	0	14	/	/	/	/	60	26			
14	233KA0117	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
15	233KA0118	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
16	233KA0119	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
17	233KA0122	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
18	233KA0133	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
19	233KA0123	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
20	233KA0116	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.9

检验人员：郭宏欣

核验人员：郭宏欣



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：GT-JBF901G-EX

样气种类：空气 温度：20 °C 湿度：25 %RH 大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0114	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
2	2353KA0108	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
3	2353KA0104	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
4	2353KA0112	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
5	2353KA0094	合格	合格	0	14	/	/	/	/	59	25			
6	2353KA0095	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
7	2353KA0109	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
8	2353KA0086	合格	合格	0	14	/	/	/	/	59	25			
9	2353KA0035	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
10	2353KA0097	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
11	2353KA0144	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
12	2353KA0096	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	24			
13	2353KA0107	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
14	2353KA0084	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
15	2353KA0088	合格	合格	0	14	/	/	/	/	60	26			
16	2353KA0102	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
17	2353KA0128	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
18	2353KA0130	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
19	2353KA0101	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
20	2353KA0127	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.9

检验人员：张以

核验人员：郭建康



例行(出厂)检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格: GT-JBF4016-EX

样气种类: 甲烷 温度: 20 °C 湿度: 25 %RH 大气压力: 常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0659	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
2	2353KA0660	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
3	2353KA0661	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
4	2353KA0662	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
5	2353KA0663	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
6	2353KA0664	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
7	2353KA0665	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
8	2353KA0666	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
9	2353KA0667	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
10	2353KA0668	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
11	2353KA0669	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
12	2353KA0670	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
13	2353KA0671	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
14	2353KA0672	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
15	2353KA0673	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
16	2353KA0674	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
17	2353KA0675	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
18	2353KA0676	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
19	2353KA0677	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
20	2353KA0678	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			

结论: 合格

检验日期: 2023.10.20

检验人员: 郭建强

核验人员: 郭建强



例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：GT-111H/6-EX

样气种类：甲烷 温度：25℃ 湿度：30%RH 大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	Z333KA0639	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
2	Z333KA0640	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
3	Z333KA0641	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
4	Z333KA0642	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
5	Z333KA0643	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
6	Z333KA0644	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
7	Z333KA0645	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
8	Z333KA0646	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
9	Z333KA0647	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
10	Z333KA0648	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
11	Z333KA0649	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
12	Z333KA0650	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
13	Z333KA0651	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
14	Z333KA0652	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
15	Z333KA0653	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
16	Z333KA0654	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
17	Z333KA0655	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
18	Z333KA0656	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
19	Z333KA0657	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
20	Z333KA0658	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			

结论：合格

检验日期：2021/02/02

检验人员：郭宏欣

核验人员：郭建顺



例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格: GT-1054/G-EX样气种类: 甲烷 温度: 20 °C 湿度: 25 %RH 大气压力: 常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0619	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
2	2353KA0620	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
3	2353KA0621	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
4	2353KA0622	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
5	2353KA0623	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
6	2353KA0624	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
7	2353KA0625	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
8	2353KA0626	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
9	2353KA0627	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
10	2353KA0628	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
11	2353KA0629	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
12	2353KA0630	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
13	2353KA0631	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
14	2353KA0632	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
15	2353KA0633	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
16	2353KA0634	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
17	2353KA0635	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
18	2353KA0636	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
19	2353KA0637	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
20	2353KA0638	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			

结论: 合格检验日期: 2023.10.20检验人员: 郭宏仁核验人员: 郭建顺



例行(出厂)检验记录

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格: G-111146-EX

VT-QR-056-A0

样气种类: 甲烷

温度: 20 °C

湿度: 25 %RH

大气压力: 常压 kPa


序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	Z353KA0599	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
2	Z353KA0600	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
3	Z353KA0601	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
4	Z353KA0602	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
5	Z353KA0603	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
6	Z353KA0604	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
7	Z353KA0605	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
8	Z353KA0606	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	24			
9	Z353KA0607	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
10	Z353KA0608	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
11	Z353KA0609	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
12	Z353KA0610	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
13	Z353KA0611	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
14	Z353KA0612	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
15	Z353KA0613	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
16	Z353KA0614	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
17	Z353KA0615	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
18	Z353KA0616	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
19	Z353KA0617	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
20	Z353KA0618	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			

结论: 合格

检验日期: 2023.10.20

检验人员: 郭建欣

核验人员: 郭建欣



例行 (出厂) 检 验 记 录

VT-QR-056-A0

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格: JBF-5610TX

样气种类: 甲烷 温度: 26 °C 湿度: 28 %RH 大气压力: 常压 kPa


序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>15</u>) %LEL	标准气值 (<u>40</u>) %LEL	标准气值 (<u>50</u>) %LEL
1	23BKA0719	合格	合格	0	12	26	51	合格	合格	26	59	17	42	52
2	23BKA0720	合格	合格	0	11	27	51	合格	合格	25	60	17	41	52
3	23BKA0721	合格	合格	0	13	26	52	合格	合格	26	60	16	42	51
4	23BKA0722	合格	合格	0	13	26	52	合格	合格	27	60	16	41	52
5	23BKA0723	合格	合格	0	12	27	51	合格	合格	26	60	17	42	52
6	23BKA0724	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	59	/	/	/
7	23BKA0725	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60	/	/	/
8	23BKA0726	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60	/	/	/
9	23BKA0727	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	59	/	/	/
10	23BKA0728	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60	/	/	/
11	23BKA0729	合格	合格	0	12	/	/	/	/	27	60	/	/	/
12	23BKA0730	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	59	/	/	/
13	23BKA0731	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60	/	/	/
14	23BKA0732	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60	/	/	/
15	23BKA0733	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	59	/	/	/
16	23BKA0734	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60	/	/	/
17	23BKA0735	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60	/	/	/
18	23BKA0736	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	59	/	/	/
19	23BKA0737	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60	/	/	/
20	23BKA0738	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60	/	/	/

结论: 合格

检验日期: 2022/10/10/11.8

检验人员: 姜璐

核验人员: 郭建峰



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：JB-4016-EX

样气种类：甲烷 温度：25 °C 湿度：27 %RH 大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0739	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
2	2353KA0740	合格	合格	0	11	/	/	/	/	27	60			
3	2353KA0741	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60			
4	2353KA0742	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
5	2353KA0743	合格	合格	0	13	/	/	/	/	25	59			
6	2353KA0744	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
7	2353KA0745	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60			
8	2353KA0746	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	59			
9	2353KA0747	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60			
10	2353KA0748	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
11	2353KA0749	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60			
12	2353KA0750	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
13	2353KA0751	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60			
14	2353KA0752	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60			
15	2353KA0753	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	59			
16	2353KA0754	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
17	2353KA0755	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60			
18	2353KA0756	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	59			
19	2353KA0757	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
20	2353KA0758	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60			

结论：合格

检验日期：2023/10/11

检验人员：夏瑞

核验人员：李开顺



例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格: G1-JB1146-Ex

样气种类: 甲烷 温度: 20 °C 湿度: 25 %RH 大气压力: 常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (60 %LEL)	标准气值 (25 %LEL)	标准气值 (%LEL)	标准气值 (%LEL)	标准气值 (%LEL)
1	2353KA0579	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
2	2353KA0580	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
3	2353KA0581	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
4	2353KA0582	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
5	2353KA0583	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
6	2353KA0584	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
7	2353KA0585	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
8	2353KA0586	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
9	2353KA0587	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
10	2353KA0588	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
11	2353KA0589	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
12	2353KA0590	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
13	2353KA0591	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
14	2353KA0592	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
15	2353KA0593	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	25			
16	2353KA0594	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
17	2353KA0595	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
18	2353KA0596	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
19	2353KA0597	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
20	2353KA0598	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			

结论: 合格

检验日期: 2023.12.20

检验人员: 郭宏斌

核验人员: 郭建顺



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056 -A0

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格: GT-118510/6-EX

样气种类: 甲烷 温度: 20 °C 湿度: 25 %RH 大气压力: 常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	23531A0559	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
2	23531A0560	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
3	23531A0561	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
4	23531A0562	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
5	23531A0563	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
6	23531A0564	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
7	23531A0565	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
8	23531A0566	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
9	23531A0567	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
10	23531A0568	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
11	23531A0569	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
12	23531A0570	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
13	23531A0571	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
14	23531A0572	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
15	23531A0573	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
16	23531A0574	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
17	23531A0575	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
18	23531A0576	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
19	23531A0577	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
20	23531A0578	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			

结论: 合格

检验日期: 2023/10/19

检验人员: 郭建顺

核验人员: 郭建顺



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：JBF-J614-BK

VT-QR-056-A0

样气种类：2H

温度：30 °C

湿度：35 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	283KA0539	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
2	283KA0540	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
3	283KA0541	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
4	283KA0542	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
5	283KA0543	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
6	283KA0544	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
7	283KA0545	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
8	283KA0546	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
9	283KA0547	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
10	283KA0548	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
11	283KA0549	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
12	283KA0550	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
13	283KA0551	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
14	283KA0552	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
15	283KA0553	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
16	283KA0554	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
17	283KA0555	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
18	283KA0556	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
19	283KA0557	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
20	283KA0558	合格	合格	0	12	/	/	/	/	61	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.18

检验人员：张彦梅

核验人员：李建顺



惟泰安全
Vital Safety

例行 (出厂) 检验记录

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格: JBF-H14-GX

VT-QR-056-A0

样气种类: 甲烷

温度: 24 °C

湿度: 27 %RH

大气压力: 常压 kPa


序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	23JKA0779	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
2	23JKA0780	合格	合格	0	11	/	/	/	/	27	60			
3	23JKA0781	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
4	23JKA0782	合格	合格	0	12	/	/	/	/	27	60			
5	23JKA0783	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
6	23JKA0784	合格	合格	0	12	/	/	/	/	27	60			
7	23JKA0785	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	59			
8	23JKA0786	合格	合格	0	13	/	/	/	/	27	60			
9	23JKA0787	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
10	23JKA0788	合格	合格	0	11	/	/	/	/	25	60			
11	23JKA0789	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
12	23JKA0790	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
13	23JKA0791	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	59			
14	23JKA0792	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	59			
15	23JKA0793	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
16	23JKA0794	合格	合格	0	13	/	/	/	/	27	59			
17	23JKA0795	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
18	23JKA0796	合格	合格	0	11	/	/	/	/	27	60			
19	23JKA0797	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
20	23JKA0798	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	59			

结论: 合格

检验日期: 2022/10/11

检验人员: 夏瑞

核验人员: 郭建顺



例行(出厂)检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格: JBF-5101G-ZX

样气种类: 甲烷 温度: 25 °C 湿度: 30 %RH 大气压力: 常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	2253KA0519	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	24			
2	2253KA0520	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
3	2253KA0521	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	24			
4	2253KA0522	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	27			
5	2253KA0523	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	26			
6	2253KA0524	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	24			
7	2253KA0525	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	24			
8	2253KA0526	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
9	2253KA0527	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
10	2253KA0528	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	27			
11	2253KA0529	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	27			
12	2253KA0530	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
13	2253KA0531	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
14	2253KA0532	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	26			
15	2253KA0533	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
16	2253KA0534	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	28			
17	2253KA0535	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	28			
18	2253KA0536	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	24			
19	2253KA0537	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
20	2253KA0538	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	27			

结论: 合格

检验日期: 2023-10-17

检验人员: 张梅

核验人员: 张梅



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：GT-JBF-5614EX

样气种类：甲烷

温度：21℃

湿度：24%RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	2353KA0699	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
2	2353KA0700	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
3	2353KA0701	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60			
4	2353KA0702	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60			
5	2353KA0703	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
6	2353KA0704	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
7	2353KA0705	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
8	2353KA0706	合格	合格	0	13	/	/	/	/	25	60			
9	2353KA0707	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
10	2353KA0708	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	59			
11	2353KA0709	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
12	2353KA0710	合格	合格	0	12	/	/	/	/	27	60			
13	2353KA0711	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60			
14	2353KA0712	合格	合格	0	12	/	/	/	/	25	60			
15	2353KA0713	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
16	2353KA0714	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
17	2353KA0715	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			
18	2353KA0716	合格	合格	0	13	/	/	/	/	25	60			
19	2353KA0717	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
20	2353KA0718	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	60			

结论：合格

检验日期：2023/10/10

检验人员：鱼瑞

核验人员：郭建峰



例行(出厂)检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称: 工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格: JH-G-2X

样气种类: 甲烷 温度: 25 °C 湿度: 30 %RH 大气压力: 常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL
1	2H3KA0499	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
2	2H3KA0500	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
3	2H3KA0501	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
4	2H3KA0502	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
5	2H3KA0503	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
6	2H3KA0504	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
7	2H3KA0505	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
8	2H3KA0506	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
9	2H3KA0507	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
10	2H3KA0508	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
11	2H3KA0509	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
12	2H3KA0510	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	27			
13	2H3KA0511	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	27			
14	2H3KA0512	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
15	2H3KA0513	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
16	2H3KA0514	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
17	2H3KA0515	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
18	2H3KA0516	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	26			
19	2H3KA0517	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
20	2H3KA0518	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			

结论: 合格

检验日期: 2023.10.17

检验人员: 孙秀梅

核验人员: 郭建欣



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：JD-F-5T-16EX

样气种类：甲烷 温度：25 °C 湿度：30 %RH 大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	2353KA0479	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
2	2353KA0480	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
3	2353KA0481	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
4	2353KA0482	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
5	2353KA0483	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	27			
6	2353KA0484	合格	合格	0	12	/	/	/	/	61	27			
7	2353KA0485	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
8	2353KA0486	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
9	2353KA0487	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
10	2353KA0488	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
11	2353KA0489	合格	合格	0	12	/	/	/	/	61	26			
12	2353KA0490	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
13	2353KA0491	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
14	2353KA0492	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
15	2353KA0493	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
16	2353KA0494	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
17	2353KA0495	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
18	2353KA0496	合格	合格	0	12	/	/	/	/	61	27			
19	2353KA0497	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
20	2353KA0498	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			

结论：合格

检验日期：2022.10.17

检验人员：李春梅

核验人员：郭建强



惟泰安全
VitaiSafety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：JD5-501G-EX

样气种类：甲烷 温度：25 °C 湿度：30 %RH 大气压力：常压 kPa


序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	23J3KA0459	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
2	23J3KA0460	合格	合格	0	13	/	/	/	/	61	27			
3	23J3KA0461	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
4	23J3KA0462	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
5	23J3KA0463	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
6	23J3KA0464	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
7	23J3KA0465	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
8	23J3KA0466	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
9	23J3KA0467	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
10	23J3KA0468	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	27			
11	23J3KA0469	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
12	23J3KA0470	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
13	23J3KA0471	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
14	23J3KA0472	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
15	23J3KA0473	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	26			
16	23J3KA0474	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
17	23J3KA0475	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	27			
18	23J3KA0476	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
19	23J3KA0477	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
20	23J3KA0478	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.11

检验人员：张红梅

核验人员：郭建



惟泰安全

Vital Safety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格 JBT-5014-EX

VT-QR-056-A0

样气种类 甲烷

温度：25 °C

湿度：20 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL
1	2353KA0439	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
2	2353KA0440	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
3	2353KA0441	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
4	2353KA0442	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
5	2353KA0443	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
6	2353KA0444	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
7	2353KA0445	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
8	2353KA0446	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
9	2353KA0447	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
10	2353KA0448	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
11	2353KA0449	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
12	2353KA0450	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
13	2353KA0451	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
14	2353KA0452	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
15	2353KA0453	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
16	2353KA0454	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
17	2353KA0455	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
18	2353KA0456	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
19	2353KA0457	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	27			
20	2353KA0458	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	27			

结论：合格

检验日期 2023.10.17

检验人员 张春梅

核验人员 张健顺



惟泰安全

Vital Safety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：J3-KH014EX

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：25 °C

湿度：20 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL	标准气值 (%LEL
1	2353KA0419	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
2	2353KA0420	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
3	2353KA0421	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
4	2353KA0422	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	26			
5	2353KA0423	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
6	2353KA0424	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
7	2353KA0425	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
8	2353KA0426	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
9	2353KA0427	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
10	2353KA0428	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
11	2353KA0429	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
12	2353KA0430	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
13	2353KA0431	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
14	2353KA0432	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
15	2353KA0433	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
16	2353KA0434	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
17	2353KA0435	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
18	2353KA0436	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
19	2353KA0437	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
20	2353KA0438	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			

结论：合格

检验日期：2024.10.17

检验人员：张春梅

核验人员：郭建



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器 型号规格：IBT-H101G-EX

样气种类：甲烷 温度：15 °C 湿度：20 %RH 大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0 399	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
2	2353KA0 400	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
3	2353KA0 401	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
4	2353KA0 402	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
5	2353KA0 403	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	26			
6	2353KA0 404	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
7	2353KA0 405	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
8	2353KA0 406	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
9	2353KA0 407	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
10	2353KA0 408	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
11	2353KA0 409	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
12	2353KA0 410	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
13	2353KA0 411	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
14	2353KA0 412	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	26			
15	2353KA0 413	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
16	2353KA0 414	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
17	2353KA0 415	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
18	2353KA0 416	合格	合格	0	11	/	/	/	/	61	25			
19	2353KA0 417	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
20	2353KA0 418	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.18

检验人员：张春梅

核验人员：张春梅



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：JBF-5101G-Ex

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：25 °C

湿度：30 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2303KA0379	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
2	2303KA0380	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
3	2303KA0381	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
4	2303KA0382	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
5	2303KA0383	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
6	2303KA0384	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
7	2303KA0385	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
8	2303KA0386	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
9	2303KA0387	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
10	2303KA0388	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
11	2303KA0389	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
12	2303KA0390	合格	合格	0	13	/	/	/	/	61	26			
13	2303KA0391	合格	合格	0	12	/	/	/	/	61	26			
14	2303KA0392	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
15	2303KA0393	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
16	2303KA0394	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
17	2303KA0395	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
18	2303KA0396	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
19	2303KA0397	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	27			
20	2303KA0398	合格	合格	0	13	/	/	/	/	61	27			

结论：合格

检验日期：2023.10.18

检验人员：张春梅

核验人员：李健



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：GP-10F4016-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：20 °C

湿度：25 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	Z353KA0359	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
2	Z353KA0360	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
3	Z353KA0361	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
4	Z353KA0362	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
5	Z353KA0363	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
6	Z353KA0364	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
7	Z353KA0365	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
8	Z353KA0366	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
9	Z353KA0367	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
10	Z353KA0368	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
11	Z353KA0369	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
12	Z353KA0370	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
13	Z353KA0371	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
14	Z353KA0372	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
15	Z353KA0373	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
16	Z353KA0374	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
17	Z353KA0375	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
18	Z353KA0376	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
19	Z353KA0377	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
20	Z353KA0378	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.19

检验人员：郭建顺

核验人员：郭建顺



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格

GT-10F54G-Ex

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：20℃

湿度：25%RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0339	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
2	2353KA0340	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
3	2353KA0341	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
4	2353KA0342	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
5	2353KA0343	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
6	2353KA0344	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
7	2353KA0345	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
8	2353KA0346	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	25			
9	2353KA0347	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
10	2353KA0348	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
11	2353KA0349	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
12	2353KA0350	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
13	2353KA0351	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
14	2353KA0352	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
15	2353KA0353	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
16	2353KA0354	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	25			
17	2353KA0355	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
18	2353KA0356	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
19	2353KA0357	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
20	2353KA0358	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			

结论：合格

检验日期：2023.10.19

检验人员：郭宏仁

核验人员：郭建峰



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：G7-11550/G-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：20 °C

湿度：25 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	2353KA0319	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
2	2353KA0320	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
3	2353KA0321	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
4	2353KA0322	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
5	2353KA0323	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
6	2353KA0324	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
7	2353KA0325	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	27			
8	2353KA0326	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
9	2353KA0327	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
10	2353KA0328	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
11	2353KA0329	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
12	2353KA0330	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
13	2353KA0331	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
14	2353KA0332	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
15	2353KA0333	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
16	2353KA0334	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
17	2353KA0335	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
18	2353KA0336	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
19	2353KA0337	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
20	2353KA0338	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			

结论：合格

检验日期：2023.10.19

检验人员：郭宏斌

核验人员：郭建欣



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：GT-MH06-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：20 °C

湿度：21 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50%LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	2353KA0299	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
2	2353KA0300	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
3	2353KA0301	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
4	2353KA0302	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	25			
5	2353KA0303	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
6	2353KA0304	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
7	2353KA0305	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
8	2353KA0306	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
9	2353KA0307	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
10	2353KA0308	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
11	2353KA0309	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
12	2353KA0310	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
13	2353KA0311	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
14	2353KA0312	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
15	2353KA0313	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
16	2353KA0314	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
17	2353KA0315	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
18	2353KA0316	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
19	2353KA0317	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
20	2353KA0318	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			

结论：合格

检验日期：2023.10.19

检验人员：郭建民

核验人员：郭建民



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

VT-QR-056-A0

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：GT-HH-10/G-EX

样气种类：甲烷

温度：20 °C

湿度：25 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	2353KA0279	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
2	2353KA0280	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
3	2353KA0281	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
4	2353KA0282	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
5	2353KA0283	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
6	2353KA0284	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	26			
7	2353KA0285	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
8	2353KA0286	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
9	2353KA0287	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
10	2353KA0288	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
11	2353KA0289	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
12	2353KA0290	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
13	2353KA0291	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
14	2353KA0292	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			
15	2353KA0293	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
16	2353KA0294	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	26			
17	2353KA0295	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
18	2353KA0296	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
19	2353KA0297	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
20	2353KA0298	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			

结论：合格

检验日期：2023.10.19

检验人员：郭志斌

核验人员：郭建康



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：JBF-5619-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：26℃

湿度：27%RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (25) %LEL	标准气值 (60) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	235KA0769	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
2	235KA0760	合格	合格	0	11	/	/	/	/	27	60			
3	235KA0761	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
4	235KA0762	合格	合格	0	12	/	/	/	/	27	60			
5	235KA0763	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
6	235KA0764	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
7	235KA0765	合格	合格	0	12	/	/	/	/	27	60			
8	235KA0766	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
9	235KA0767	合格	合格	0	11	/	/	/	/	28	60			
10	235KA0768	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	59			
11	235KA0769	合格	合格	0	12	/	/	/	/	27	60			
12	235KA0770	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60			
13	235KA0771	合格	合格	0	12	/	/	/	/	27	60			
14	235KA0772	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	59			
15	235KA0773	合格	合格	0	12	/	/	/	/	28	60			
16	235KA0774	合格	合格	0	13	/	/	/	/	26	60			
17	235KA0775	合格	合格	0	12	/	/	/	/	26	59			
18	235KA0776	合格	合格	0	12	/	/	/	/	27	60			
19	235KA0777	合格	合格	0	11	/	/	/	/	28	60			
20	235KA0778	合格	合格	0	11	/	/	/	/	26	60			

结论：合格

检验日期：2023/0.11

检验人员：李瑞

核验人员：郭建峰



惟泰安全
Vital Safety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：GT-1B5H0/G-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：甲烷

温度：20 °C

湿度：25 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间 (s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (60) %LEL	标准气值 (25) %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL	标准气值 () %LEL
1	2353KA0259	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	25			
2	2353KA0260	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	25			
3	2353KA0261	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
4	2353KA0262	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
5	2353KA0263	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
6	2353KA0264	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
7	2353KA0265	合格	合格	0	10	/	/	/	/	60	25			
8	2353KA0266	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	26			
9	2353KA0267	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
10	2353KA0268	合格	合格	0	13	/	/	/	/	60	26			
11	2353KA0269	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
12	2353KA0270	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
13	2353KA0271	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
14	2353KA0272	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	26			
15	2353KA0273	合格	合格	0	13	/	/	/	/	59	25			
16	2353KA0274	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
17	2353KA0275	合格	合格	0	11	/	/	/	/	60	25			
18	2353KA0276	合格	合格	0	10	/	/	/	/	59	26			
19	2353KA0277	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	26			
20	2353KA0278	合格	合格	0	12	/	/	/	/	60	25			

结论：合格

检验日期：2023.10.19

检验人员：郭建顺

核验人员：郭建顺



惟泰安全
VitalSafety

例行（出厂）检验记录

仪器名称：工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格：01H5016-EX

VT-QR-056-A0

样气种类：空气

温度：20 °C

湿度：25 %RH

大气压力：常压 kPa

序号	仪器编号	外观	基本性能	零点	响应时间(s)	报警动作值		互换性能试验	长期稳定性	量程指示偏差				
						低报 25% LEL	高报 50% LEL			标准气值 (<u>60</u>) %LEL	标准气值 (<u>25</u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL	标准气值 (<u> </u>) %LEL
1	2353KA0239	合格	合格	0	11	/	/	/	/	59	25			
2	2353KA0240	合格	合格	0	12					59	25			
3	2353KA0241	合格	合格	0	12					59	26			
4	2353KA0242	合格	合格	0	12					59	26			
5	2353KA0243	合格	合格	0	13					59	26			
6	2353KA0244	合格	合格	0	11					59	26			
7	2353KA0245	合格	合格	0	10					59	25			
8	2353KA0246	合格	合格	0	11					59	26			
9	2353KA0247	合格	合格	0	12					60	25			
10	2353KA0248	合格	合格	0	13					60	26			
11	2353KA0249	合格	合格	0	12	/	/	/	/	59	26			
12	2353KA0250	合格	合格	0	13					60	25			
13	2353KA0251	合格	合格	0	11					60	26			
14	2353KA0252	合格	合格	0	10					59	26			
15	2353KA0253	合格	合格	0	11					59	26			
16	2353KA0254	合格	合格	0	11					60	26			
17	2353KA0255	合格	合格	0	13					60	26			
18	2353KA0256	合格	合格	0	12					59	26			
19	2353KA0257	合格	合格	0	13					60	26			
20	2353KA0258	合格	合格	0	11					60	25			

结论：合格

检验日期：2023.10.19

检验人员：郭新欣

核验人员：郭建顺



北京惟泰安全设备有限公司

VT-QR-017-A1

现场部件产品返工/复检记录

产品型号:

61-1R5016-EX

☐ 产线☐ 标定☒ 检验☐ 老化

序号	产品编号	故障现象	故障原因				处理措施	复检					备注
			不良板卡区域	不良器件位号及名称	不良原因	物料代码		外观	标定	编址	老化过程	功能/报警	
1	1只	蜂鸣器不响	主板	1P1 蜂鸣器	损坏	50-053-09	换	√	√	√	√	√	
2	1只	蜂鸣器不响	"	"	"	"	"	√	√	√	√	√	
3	1只	问题同上	"	"	"	"	"	√	√	√	√	√	
4	1只	蜂鸣器不响	"	K1 继电器	坏	43-0021-00	"	√	√	√	√	√	
5	1只	蜂鸣器不响	"	LED 报警灯	"	20-0044-01	"	√	√	√	√	√	
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

检验员/日期: 郭宏欣 2023.10.20

返工人员/日期: 李树芳 2023.10.21

复检人员/日期: 郭宏欣 2023.10.23

备注: 1. 产线不良品不填写编号。



北京惟泰安全设备有限公司

VT-QR-017-A1

现场部件产品返工/复检记录

产品型号: JBF-51014-EX

☐ 产线☐ 标定☒ 检验☐ 老化

序号	产品编号	故障现象	故障原因				处理措施	复检					备注
			不良板卡区域	不良器件位号及名称	不良原因	物料代码		外观	标定	编址	老化过程	功能/报警	
1	223KA0126	通电蜂鸣响亮	主板	K1 继电器	坏	43-0021-00	换	✓	✓	✓	✓	✓	
2	127	"	"	"	"	"	"	✓	✓	✓	✓	✓	
3	58	蜂鸣不亮	"	K1 继电器	"	43-0021-00	"	✓	✓	✓	✓	✓	
4	45	正常灯不亮	"	LED 驱动	"	20-0044-01	换	✓	✓	✓	✓	✓	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

检验员/日期: 2023.10.18 张秀梅

返工人员/日期: 李树芳 2023.10.20

复检人员/日期: 23.10.21 张秀梅

备注: 1.产线不良品不填写编号。