

输入接口  
JBF6131-D

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 29364-2012  
技术参数: 工作电压DC24V

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

AS GND

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

输入/输出接口  
JBF6141-D

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 29364-2012  
技术参数: 工作电压DC24V

24V	CV	GND	L1	L2
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

COM NC CO AS GND

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

输入/输出接口  
JBF6142-D

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 29364-2012  
技术参数: 工作电压DC24V

24V	GND	L1	L2	
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

ON AS GND

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

一体式门磁开关  
JBF6132-DS

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
技术参数: 工作电压DC24V

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

一体式门磁开关  
JBF6132-D

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
技术参数: 工作电压DC24V

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

JBF6133-D  
一体式门磁开关

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_

JBF6133-DS  
一体式门磁开关

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_

产品名称: 防火门监控器  
产品型号: JBF-61S20-G

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 29364-2012  
软件版本号: V1.0.0.0  
技术参数: 工作电压AC220V 50Hz

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 防火门监控器  
产品型号: JBF-61S20-T

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 29364-2012  
软件版本号: V1.0.0.0  
技术参数: 工作电压AC220V 50Hz

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

输入/输出接口  
JBF6145-D

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 29364-2012  
技术参数: 工作电压DC24V

24V	GND	L2	L2	L1	L1		
8	7	6	5	4	3	2	1
9	10	11	12	13	14	15	16

CO2 GND CO1 GND AS GND

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

输入/输出接口  
JBF6146-D

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 29364-2012  
技术参数: 工作电压DC24V

24V	GND	L2	L2	L1	L1		
8	7	6	5	4	3	2	1
9	10	11	12	13	14	15	16

ON2 GND ON1 GND AS GND

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 防火门监控器  
产品型号: JBF-61S20

合格  
检09

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 29364-2012  
技术参数: 工作电压AC220V 50Hz

---

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

合格证

青鸟消防股份有限公司

合格证

青鸟消防股份有限公司