



青鸟消防股份有限公司

消防应急疏散余压监控系统产品合格证



消防应急疏散余压探测器
JBF5630
产品编号:
生产日期:
执行标准: Q/JBF 014-2019
额定工作电压: 二总线 DV24V 额定工作电流: ≤3mA
青鸟消防股份有限公司
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园



消防应急疏散余压探测器
JBF5631
产品编号:
生产日期:
执行标准: Q/JBF 014-2019
额定工作电压: 二总线 DV24V 额定工作电流: ≤3mA
青鸟消防股份有限公司
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园



消防电气控制装置 (消防应急疏散余压控制器)
JBF5691
产品编号:
生产日期:
执行标准: GB 16806-2006
额定工作电压: AC220V 50Hz 额定工作电流: 0.3A
青鸟消防股份有限公司
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园



消防电动装置 (消防应急疏散电动泄压风阀执行器)
JBF5640
产品编号:
生产日期:
执行标准: GB 16806-2006
额定工作电压: DV24V 额定工作电流: 0.3A
青鸟消防股份有限公司
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园

黄 黄 黑 红 兰 白 白
关信号 关闭 开启 开信号



产品名称: 消防应急疏散余压监控器
产品型号: JBF-51S50
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: Q/JBF 014-2019
技术参数: 工作电压AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

