

No: Dz2020200185



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: JBF5123 型 消 火 栓 按 钮

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020200185

共 13 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	JBF5123
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2020 年 1 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	19 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 2 月 26 日
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除振动（正弦）（耐久）试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020 年 4 月 28 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王松岭

审核: 谢峰

编制: 唐晓明

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020200185

共 13 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692
产 品 照 片			
 青鸟消防股份有限公司 产品名称：消火栓按钮 产品型号：JBF5123			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020200185

共 13 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消火栓按钮
- 2) 型号: JBF5123
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: DC24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 90mm×86mm×38mm;
- 2) 外壳材质为塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成;
- 5) 启动零件为可重复使用型, 启动状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 6) 具有一个启动确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 启动状态时红色常亮; 具有一个回答确认灯, 正常监视状态时不点亮, 回答状态时绿色常亮;
- 7) 与以下产品配接工作:
青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF5010 型、JB-QB-JBF5014 型、JB-TB-JBF-11SF 型、JB-TG-JBF-11SF-H 型、JB-TT-JBF-11SF-H 型、JB-TG-JBF-11SF 型、JB-TT-JBF-11SF 型、JB-TB-JBF-11SF-S 型、JB-TB-JBF-11SF-S8 型消防联动控制器。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020200185

共 13 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: CPG707110D17

生产者: 东莞市凯华电子有限公司

型号: KFC-A06-23-02-210

生产者: 温州市圣帕电子科技有限公司

2) 启动零件

生产者: 浙江柏大塑业有限公司

生产者: 昆山市杰伦特模具塑胶有限公司

3) 主芯片 (CPU)

型号: SW6016

生产者: 格睿通智能科技 (深圳) 有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF5123

No: Dz2020200185
共 13 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5. 1. 5	满足标准要求。	合 格	触点生产者为东莞市凯华电子有限公司；启动零件生产者为浙江柏大塑业有限公司
2	动作性能试验	5. 12. 1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型消防联动控制器
3	测试手段检查	5. 12. 2	-	-	/
4	电源参数波动试验	5. 12. 3	满足标准要求。	合 格	/
5	射频电磁场辐射抗扰度试验	5. 16	满足标准要求。	合 格	/
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5. 17	满足标准要求。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试验	5. 18	满足标准要求。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5. 19	满足标准要求。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度试验	5. 20	满足标准要求。	合 格	/
10	低温（运行）试验	5. 23	满足标准要求。	合 格	/
11	恒定湿热（耐久）试验	5. 25	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	5. 26	满足标准要求。	合 格	/
13	冲击（运行）试验	5. 29	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF5123

No: Dz2020200185
共 13 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
14	雨淋试验	5.30	满足标准要求。	合 格	/
15	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	/
16	交变湿热（运行） 试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
17	SO ₂ 腐蚀（耐久） 试验	5.33	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF5123

No: Dz2020200185

共 13 页 第 7 页

共 15 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	动作性能试验	5. 12. 1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5014 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-H 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-H 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-S8 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF 型消防联动控制器
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF5123

No: Dz2020200185
共 13 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	触点生产者温州圣帕电子科技有限公司；启动零件生产者昆山市杰伦特模具塑胶有限公司
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF5010 型消防联动控制器
3	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
4	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	/
5	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合 格	/
6	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	/
7	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合 格	/
8	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	/
9	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合 格	/
10	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合 格	/
11	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	/
12	交变湿热（运行）试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020200185

共 13 页 第 9 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图



4) 试验布置示意图



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020200185

共 13 页 第 10 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图



4) 试验布置示意图



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020200185


共 13 页 第 11 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图



- 4) 试验布置示意图



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020200185


共 13 页 第 12 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

- 3) 受试设备连接图:



- 4) 试验布置示意图:



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020200185


共 13 页 第 13 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图


- 1、测试场地：试验室
- 2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

- 3、受试设备连接图：



- 4、试验布置示意图：



中
山
大
學



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: JBF5123 型消火栓按钮

检 验 类 别: 变 更 确 认 检 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。


单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024202181共 12 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	JBF5123
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	变更确认检验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2024 年 11 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024 年 12 月 23 日
样品数量	12 个	检验日期	自 2024 年 12 月 25 日 至 2025 年 2 月 19 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15：2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、动作性能试验、电源参数波动试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、低温（运行）试验、交变湿热（运行）试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 2 月 21 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准： 审核： 编制：

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024202181

共 12 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692
产 品 照 片			
			

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024202181

共 12 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消火栓按钮
- 2) 型号: JBF5123
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳市安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: 总线 24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 90mm×86mm×38mm;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成;
- 5) 启动零件为可重复使用型, 启动状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 6) 具有一个启动确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 启动状态时红色常亮; 具有一个回答确认灯, 正常监视状态时不点亮, 回答状态时绿色常亮;
- 7) 与以下产品配接工作:
青鸟消防股份有限公司生产的 JB-TG-JBF-11SF-C 型、JB-TT-JBF-11SF-C 型、JB-TB-JBF-11SF-C4 型、JB-TB-JBF-11SF-C8 型、JB-QB-JBF-51S01 型消防联动控制器。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024202181

共 12 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: CPG707110D17

生产者: 东莞市凯华电子有限公司

型号: KFC-A06-23-02-210

生产者: 温州市圣帕电子科技有限公司

2) 启动零件

生产者: 浙江柏大塑业有限公司

生产者: 昆山市杰伦特模具塑胶有限公司

3) 主芯片 (CPU)

型号: SW6016

生产者: 嘉齐半导体 (深圳) 有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF5123

No：Dz2024202181
共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	触点生产者为东莞市凯华电子有限公司； 启动零件生产者为浙江柏大塑业有限公司。
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-51S01 型消防联动控制器
3	电源参数波动试验	5.12.3	满足标准要求。	合 格	/
4	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	/
6	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合 格	/
7	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	/
8	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合 格	/
9	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	/
10	交变湿热（运行）试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告
 检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
 产品型号：JBF5123

No: Dz2024202181
 共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	触点生产者为温州市圣帕电子科技有限公司； 启动零件生产者为昆山市杰伦特模具塑胶有限公司。
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JBF-51S01 型消防联动控制器
3	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
4	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	/
5	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合 格	/
6	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	/
7	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合 格	/
8	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	/
9	交变湿热（运行）试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JBF5123

No：Dz2024202181
共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	动作性能试验	5. 12. 1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JBF-11SF-C 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JBF-11SF-C 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C4 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JBF-11SF-C8 型消防联动控制器
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024202181

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38



2、被测设备连接图、工作状态：




工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：



1#



7#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024202181

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30


2、被测设备连接图、工作状态：




工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：



2#



8#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2024202181

共 12 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：





工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型消防联动控制器。


4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
21	42	102.3

5、试验布置图：



3#



9#

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024202181

共 12 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件



2、被测设备连接图、工作状态：




工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：



4#



10#

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024202181

共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件



2、被测设备连接图、工作状态：




工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-51S01 型消防联动控制器。

4、试验布置图：



5#



11#

