

检字 02-7A

产品型号	JT-JBF-H01B		检验依据	JT-JBF-H01B 家用联动可燃气体探测器成品出厂检验要求								
第一部分：每批次												
批号	2301 ③	批数量	2000	抽取数量	1250							
检验项目	检验数据											
外观检查	☒ 合格 ☐ 不合格 指示灯状态： ☒ 指示灯清晰可见											
报警动作值试验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	浓度	9.2	10.6	10.6	9.8	9.4	9.0	9.8	9.4	9.8	9.8	
	编号	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#	
	浓度	9.0	10.2	10.6	9.4	10.8	11.0	9.6	9.0	9.0	10.0	
	编号	21#	22#	23#	24#	25#	26#	27#	28#	29#	30#	
	浓度	10.8	10.2	9.2	9.4	9.2	8.6	9.6	9.4	8.8	8.8	
	合格标准	☐ CO 类报警动作值应为 $(150 \pm 50) \times 10^{-6} \text{ppm}$ ☒ 其余类为 $10\% \text{LEL} \pm 3\% \text{LEL}$										
响应时间试验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	时间(s)	18.50	16.31	15.97	21.50	18.25	20.05	15.84	16.25	18.37	16.72	
	合格标准	☐ CO 类响应时间不大于 60s ☒ 其余类响应时间不大于 30s										
基本性能试验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	声压级 (dB)	71	71	74	72	74	72	74	72	72	74	
	延时时间(s) (有此项目填写)	8.78	8.72	8.69	8.73	8.75	8.66	8.66	7.94	8.78	8.85	
	指示灯状态	☒ 指示灯清晰可见										
	合格标准	(A 计权) 分贝数不小于 70dB, 不大于 115 dB 延时时间应为 7-30s										
以下检验项目定期抽检项目												
报警重复性试验 每计划批次 5 只	1#											
	2#											
	3#											
	4#											
	5#											
	合格标准	☐ CO 类：6 次报警动作值应为 $(150 \pm 50) \times 10^{-6} \text{ppm}$ ☐ 其余类：6 次报警动作值为 $10\% \text{LEL} \pm 3\% \text{LEL}$										
绝缘电阻试验	☐ 合格 ☐ 不合格 合格标准： $\geq 100 \text{ M}\Omega$											
电气强度试验	☐ 试验期间探测器不应发生击穿放电现象 ☐ 试验后，基本功能合格 ☐ 试验后，基本功能不合格											
长期稳定性试验 (重大设计变更/新品执行)	报警动作值为 _____ 合格标准：CO 类报警动作值与设定值差不大于 $80 \times 10^{-6} \text{ppm}$. 其余动作值与设定值差不大于 5%LEL											
试验结论	总结论： ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 上报待处											
检验员	张 36 叶静		审核	王 2		日期	2023.3.22					

