



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25.1258X

产品名称

Name of Product

型号及规格

Type of Product

防爆标志

Marking

技术文件

Technical Documents

图 号

Drawing No.

备 注

Note (s)

消防应急疏散标志灯具

J-BZ-ACZ (I I) -A04D II-Ex

Ex db ia [ia Ga] II C T6 Gb; Ex ia tb [ia Da] III C T80°C Db

Q/JBF 051-2025

J-A04D2X-Ex-30-01

本证书备注内容详见附录。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

GB/T3836.4-2021

GB/T3836.31-2021

发 给: 青鸟消防股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2030-05-30

Date of Expire:

发 证 日 期: 2025-05-30

Date of Issue:

印章

Seal



主任
Director

韩承强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE25.1258X
Certificate No.

1. 本证可代表产品型号: J-BZ-AGZ(1 1)-A04D2-Ex
1.1 (单面)、2 (双面)。
2. 2X (双面双向)、2Y (双面单向)、2H (双面后)、2E (双面出口)、2F (双面楼层)、2Q (双面前)、1X (单面双向)、1W (单面前后)、1Y (单面右向)、1Z (单面左向)、1H (单面后)、1Q (单面前)、1E (单面出口)、1A (单面安全出口)、1F (单面楼层)、1J (单面可变状态)。
2. 额定电压: DC36V。
3. 电池型号规格: XHF14650 3.2V 800mAh。
4. 产品使用环境温度为: $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。
5. 外壳防护等级: IP67。
6. 防爆合格证编号后缀“X”表示产品具有安全使用特殊条件:
产品外壳材质含塑料, 有潜在静电电荷危险! 使用中应避免摩擦! 清洁时请用湿布擦拭。
产品用于爆炸性粉尘环境中, 存在潜在静电危险, 因此不能用于受产生电荷过程、机械摩擦、分离过程、电子发射和气动传输粉尘影响的区域。
隔爆接合面预期将不进行修理。
7. 关联检验报告: J2511258。
以下空白。

中 海 油 天 津 化 工 研 究 设 计 院 有 限 公 司
(国 家 防 爆 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心 (天 津))
(石 油 和 化 学 工 业 电 气 产 品 防 爆 质 量 监 督 检 验 中 心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116