



手动火灾报警按钮成品出厂检验报告						
检字 04-7A						
产品型号	J-SAP-JBF4121B-P		检验依据	J-SAP-JBF4121B-P 手动火灾报警按钮成品出厂检验要求		
产品批号	试制-10	批数量	9975只	抽样数量	300只	
第一部分：每批次						
检验项目	检验记录					
外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 结构关系、溢边、毛刺： <u>  /  </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 破损： <u>  /  </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 伤（划、擦、顶）： <u>  /  </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 观瞻（印、污）： <u>  /  </u> 只；					
基本功能检测	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <u>  /  </u> 只					
动作性能试验 30只	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格：不动作性能不符合 <u>  /  </u> 只      动作性能不符合 <u>  /  </u> 只					
电源参数波动试验 6只	编号	28V	20V	编号	28V	20V
	1#	正常	正常	4#	正常	正常
	2#	正常	正常	5#	正常	正常
	3#	正常	正常	6#	正常	正常
第二部分：定期检验						
可靠性试验 (每3月2只)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格					
碰撞试验 (每3月2只)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格					
高温（运行）试验 (每3月2只)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格					
检验结论	1 按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级，判定批 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 2 不合格样品 <u>  /  </u> 只返修，不合格现象：  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">ATP 面板 3mm      12寸芯片</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>					
总结论： <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 上报待处						
检验员	桂强.42	审核		日期	2023.3.16	