

检字 02-7A

产品型号	JT-JBFVS51		检验依据	JT-JBFVS51		成品出厂检验要求						
第一部分：每批次												
批号	整改·返库		批数量	410只		抽取数量	50只					
检验项目	检验数据											
外观检查	☒ 合格 ☐ 不合格 指示灯状态: ☒ 指示灯清晰可见											
报警动作值 试验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	浓度%LEL	9.2	8.4	9.8	9.4	9.2	9.8	8.4	8.6	8.6	8.8	
	编号	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#	
	浓度%LEL	9.2	8.8	8.6	10.4	8.8	8.6	8.8	9.4	9	9.2	
	编号	21#	22#	23#	24#	25#	26#	27#	28#	29#	30#	
	浓度%LEL	8.4	9.2	9	8.2	8.6	9	8.6	10	8.8	7.6	
	合格标准	☐ CO类报警动作值应为 $(150 \pm 50) \times 10^{-6}$ ppm ☒ 其余类为 $10\%LEL \pm 3\%LEL$										
响应时间试 验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	时间(s)	20.22	22.78	24.04	21.31	21.75	22.16	27.44	23.25	28.74	24.07	
	合格标准	☐ CO类响应时间不大于 60s ☒ 其余类响应时间不大于 30s										
基本性能试 验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	声压级 (dB)	78	80	81	76	78	80	78	78	80	78	
	延时时间(s) (有此项目填 写)											
	指示灯状态	☒ 指示灯清晰可见										
	合格标准	(A 计权) 分贝数不小于 70dB, 不大于 115 dB 延时时间应为 7-30s										
以下检验项目定期抽检项目												
报警重复性 试验 每计划批次 5 只	1#											
	2#											
	3#											
	4#											
	5#											
	合格标准	☐ CO类: 6次报警动作值应为 $(150 \pm 50) \times 10^{-6}$ ppm ☐ 其余类: 6次报警动作值为 $10\%LEL \pm 3\%LEL$										
绝缘电阻试 验	☐ 合格 ☐ 不合格 合格标准: $\geq 100 M\Omega$											
电气强度试 验	☐ 试验期间探测器不应发生击穿放电现象 ☐ 试验后, 基本功能合格 ☐ 试验后, 基本功能不合格											
长期稳定性 试验 (重大设 计变更/新品 执行)	报警动作值为 _____ 合格标准: CO类报警动作值与设定值差不大于 80×10^{-6} ppm. 其余动作值与设定值差不大于 5%LEL											
试验结论	总结论: ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 上报待处											
检验员	检34		审核	王红		日期	2023.1.13					

