



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023332316001343

委托人名称及地址

青鸟消防股份有限公司
河北涿鹿涿下路工业园

生产者(制造商)名称及地址

青鸟消防股份有限公司
河北涿鹿涿下路工业园

生产企业名称及地址

青鸟消防股份有限公司
河北涿鹿涿下路工业园

产品名称、型号及规格、防爆标志

总线隔离式安全栅
JBF-SG11、[Ex ib Gb] IIC
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.4-2021

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01: 2019 的要求, 特发此证。

签发日期: 2023-12-14

有效期至: 2028-12-13

首次发证日期: 2023-12-14

本证书的有效性依赖发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。



签 发:



中创新海(天津)认证服务有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023332316001343 附页 共 1 页 第 1 页

一. 本证书产品信息如下:

总线隔离式安全栅, JBF-SG11, [Ex ib Gb] IIC;

(1) 工作电压: DC24V。

(2) 本安参数: U_m : 250V AC、 U_o : 25.2V、 I_o : 28mA、 P_o : 0.71W、 C_o : 107nF、 L_o : 0.26mH。

(3) 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 55^{\circ}\text{C}$ 。

二. 特殊使用说明: 无

三. 试验报告: PCEC21601-23104353

四. 证书变更信息: 无

以下空白。



签 发:



中创新海（天津）认证服务有限公司