



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024332304000431

## 认证委托人名称及地址

青鸟消防股份有限公司  
河北涿鹿涿下路工业园

## 生产者名称及地址

青鸟消防股份有限公司  
河北涿鹿涿下路工业园

## 生产企业名称及地址

青鸟消防股份有限公司  
河北涿鹿涿下路工业园

## 产品名称和系列、型号、规格

消火栓按钮  
JBF4123A-Ex  
(产品相关信息见附页)

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 2024》  
(CNCA-C23-01:2024) 的要求，特发此证。


发证日期：2024-07-09

有效期至：2027-01-04

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签 发：



中创新海（天津）认证服务有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024332304000431

证书附页：第1页 共1页

## 一. 本证书产品信息如下：

消火栓按钮，JBF4123A-Ex，Ex ib II C T6 Gb，

(1) 本安参数：U<sub>i</sub>=DC28V，I<sub>i</sub>=93mA，P<sub>i</sub>=0.65W，C<sub>i</sub>=0.04 μF，L<sub>i</sub>=0mH。

(2) 产品使用环境温度：0°C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +55°C。

(3) 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接，关联设备参数见使用说明书。

## 二. 特殊使用说明：

潜在静电电荷危险。其他见产品使用说明书！

## 三. 试验报告：PCEC21601-24102975、CQST2109C021、CQST2109C021/01

## 四. 证书变更信息：

变更产品中电路板。

## 五. 首次发证日期：2022-01-05

以下空白。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中创新海（天津）认证服务有限公司