四川久远智能消防设备有限责任公司

消防应急疏散余压/环境质量/温湿度系列出厂检验报告

检字 53-7A　　编号：

生产批号：2303		产品型号：	JBF-EQ01
送检/抽检数：100/20		产品名称：	环境质量控制器

检验依据：☐ 消防电气控制装置（消防应急疏散）余压控制器出厂检验要求
☐ 消防应急疏散余压探测器出厂检验要求
☑ 环境质量控制器出厂检验要求
☐ 温湿度探测器出厂检验要求
☐ _____出厂检验要求

1	外观与主要部（器）件性能	☑结构关系、溢边、毛刺：/只；☑破损：/只； ☑伤（划、擦、顶）：/只；☑观瞻（印、污）：/只； ☑指示灯：/只；☑接线端子：/只； ☑数字显示器：/只； ☐其他：_____
2	基本功能试验	☑自检功能：/只；☐超压报警功能：_____只； ☑断路检验：/只；☑短路检验：/只； ☐风阀故障：_____只；☑报警功能检测：/只； ☑预约启停功能：/只；☑撤销：/只； ☑登记：/只；☑报警：/只； ☐ 其他：_____
3	产品一致性核查	☐合格；　☐问题现象：　☐其他：_____

检验结论

1.按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级，判定批　☑合格　☐不合格
2.不合格样品/只返修，不合格现象：

合格 检26

检验员：杨春蓉　　审核：[illegible]　　时间：2023.3.21

扫描全能王 创建