



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025332309000221

认证委托人名称及地址

青鸟消防股份有限公司
河北涿鹿涿下路工业园

生产者名称及地址

青鸟消防股份有限公司
河北涿鹿涿下路工业园

生产企业名称及地址

青鸟消防股份有限公司
河北涿鹿涿下路工业园

产品名称和系列、型号、规格

火灾声光警报器
JBF5178CG-Ex
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 2024》
(CNCA-C23-01:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025-02-18

有效期至：2030-01-21

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签 发：



中创新海（天津）认证服务有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025332309000221

证书附页：第1页 共1页

一. 本证书产品信息如下：

火灾声光警报器，JBF5178CG-Ex，Ex db IIC T6 Gb；Ex tb IIIC T80°C Db；

- (1) 额定电压：DC24V。
- (2) 额定功率：<1.32W。
- (3) 产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。
- (4) 外壳防护等级：IP66。

二. 特殊使用说明：

- (1) 产品用于爆炸性粉尘环境中，存在潜在静电危险，因此不能用于受产生电荷过程、机械摩擦、分离过程、电子发射和气动传输粉尘影响的区域。
- (2) 须配装与此产品防爆等级适用的并经过认证的引入装置。
- (3) 潜在静电电荷危险，特殊使用条件详见使用说明书。

三. 试验报告：PCEC21601-24107484 a

四. 证书变更信息：

此次更正试验报告。

五. 首次发证日期：2025-01-22

以下空白。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中创新海（天津）认证服务有限公司