



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号  
Certificate No. CE26.0662

产品名称  
Name of Product 消防应急疏散标志灯具

型号及规格  
Type of Product J-BZ-AC□(21)-□-Ex

防爆标志  
Marking Ex db II C T6 Gb ; Ex tb III C T80°C Db

技术文件  
Technical Documents Q/JBF 056-2025

图号  
Drawing No. JBF-A18D2X-Ex-00

备注  
Note (s) 本证书备注内容详见附录。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.31-2021

发给: 河北青鸟电子有限公司

Issued to:  
本证失效日期: 2031-03-16

Date of Expire:  
发证日期: 2026-03-16

Date of Issue:

印章  
Seal



主任  
Director

中海油天津化工研究院有限公司  
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

E-mail:sh\_pcec@pcec.com.cn

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>



# 防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号  
Certificate No. **CE26.0662**

1. 关联检验报告编号: J2610662。
2. 额定电压: DC36V。
3. 外壳防护等级: IP68 (1.2m, 1h)。
4. 光源种类及功率: LED 灯 1W。
5. 环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。
6. 生产企业: 北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司。
7. 型号规格中  $\square$  代表 Z: 自带电源集中控制型, J: 集中电源集中控制型;  $\square$  代表标志图形, A18D2X、118D2X: 双面双向, A18D2Y、118D2Y: 双面单向、出口、楼层、信息复合单向。可代表型号:

J-BZ-ACZ (2I) -A18D2X-Ex	J-BZ-ACJ (2I) -118D2X-Ex
J-BZ-ACZ (2I) -A18D2Y-Ex	J-BZ-ACJ (2I) -118D2Y-Ex

以下空白。

中海油天津化工研究设计院有限公司  
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))  
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
 National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:sh\_pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>