

检字 02-7A

产品型号	JM-JBF-V550		检验依据	JM-JBF-V550		成品出厂检验要求						
第一部分：每批次												
批号	修改 返库	批数量	643只		抽取数量	80只						
检验项目	检验数据											
外观检查	☒ 合格 ☐ 不合格 指示灯状态: ☒ 指示灯清晰可见											
报警动作值 试验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	浓度	148	148	156	148	148	148	148	148	141	148	
	编号	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#	
	浓度	148	148	148	156	148	144	144	155	144	144	
	编号	21#	22#	23#	24#	25#	26#	27#	28#	29#	30#	
	浓度	144	147	147	147	147	147	146	144	155	144	
	合格标准	☒ CO类报警动作值应为 $(150 \pm 50) \times 10^{-6}$ ppm ☐ 其余类为10%LEL $\pm$ 3%LEL										
响应时间试 验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	时间(s)	32.42	26.98	32.42	23.52	26.98	24.33	37.40	27.14	30.11	32.80	
	合格标准	☒ CO类响应时间不大于60s ☐ 其余类响应时间不大于30s										
基本性能试 验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	声压级(dB)	78	78	79	80	81	78	71	74	79	80	
	延时时间(s) (有此项目填 写)											
	指示灯状态	☒ 指示灯清晰可见										
	合格标准	(A计权) 分贝数不小于70dB, 不大于115dB 延时时间应为7-30s										
以下检验项目定期抽检项目												
报警重复性 试验 每计划批次5 只	1#	136	128	131	130	130	130	130	130	130	130	
	2#	128	131	130	123	130	130	130	130	130	130	
	3#	136	136	130	130	130	130	130	130	130	130	
	4#	136	131	130	130	130	130	130	130	131	131	
	5#	136	136	130	130	130	130	130	130	130	130	
	合格标准	☒ CO类: 6次报警动作值应为 $(150 \pm 50) \times 10^{-6}$ ppm ☐ 其余类: 6次报警动作值为10%LEL $\pm$ 3%LEL										
绝缘电阻试 验	☒ 合格 ☐ 不合格 合格标准: $\geq 100 M\Omega$											
电气强度试 验	☒ 试验期间探测器不应发生击穿放电现象 ☐ 试验后, 基本功能合格 ☐ 试验后, 基本功能不合格											
长期稳定性 试验(重大设 计变更/新品 执行)	报警动作值为_____											
	合格标准: CO类报警动作值与设定值差不大于 80×10^{-6} ppm. 其余动作值与设定值差不大于5%LEL											
试验结论	总结论: ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 上报待处											
检验员	杨 11	审核	王 12	日期	2023.1.10							

合格
检26

扫描全能王 创建