四川久远智能消防设备有限责任公司

消火栓报警按钮成品出厂检验报告

检字 14-7A

产品型号	JBF5123	检验依据	JBF5123 消火栓报警按钮成品出厂检验要求		
产品批号	2301-31	批数量	10000个、	抽样数量	200个

第一部分：每批次

检验项目	检验记录
外观检验	☑结构关系、溢边、毛刺：／只；　☑破损：／只； ☑伤（划、擦、顶）：／只；　☑观瞻（印、污）：／只；
基本功能检测	☑合格　　□不合格 ／只
动作性能试验 30只	☑合格 □不合格：不动作性能不符合／只　　动作性能不符合／只

电压波动试验 6只	编号	28V	20V	编号	28V	20V
	1#	正常	正常	4#	正常	正常
	2#	正常	正常	5#	正常	正常
	3#	正常	正常	6#	正常	正常

第二部分：定期检验

可靠性试验 （每3月2只）	□合格　　□不合格
碰撞试验 （每3月2只）	□合格　　□不合格
高温（运行）试验 （每3月2只）	□合格　　□不合格
检验结论	1　按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级，判定批 ☑合　格　□不合格 2　不合格样品／只返修，不合格现象： 合格 检26 总结论：☑合格　□不合格　□上报待处 面板.2mm增加加强筋

检验员	检35	审核	王丘	日期	2023.3.22

扫描全能王 创建