


594 596

防火门监控器例行检验报告

522 531 536 528 564 569 572 578 544 549 553 556 583 589 编号:

工程名称	入库	产品规格	JBF-62520 (128E)
生产编号	MIASB0520-600	送检日期	2025.3.21
检验依据: 防火门控制器例行检验要求			
配置: MCUx <u>1</u> ; BCUx <u>1</u> ; LPUx <u>1</u> ; 电源 <u>1</u>			
1	外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 外表外观 <input checked="" type="checkbox"/> 内部结构 <input checked="" type="checkbox"/> 引线, 连接	
2	主要部(器)件检查	<input checked="" type="checkbox"/> 熔断器 <input type="checkbox"/> 接线端子 <input checked="" type="checkbox"/> 电池及端子 <input checked="" type="checkbox"/> 按键 <input checked="" type="checkbox"/> 开关	
3	自检功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题描述:	
4	故障报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题描述:	
5	模块故障报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题描述:	
6	基本功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 门状态检验; <input checked="" type="checkbox"/> 线路检测; <input checked="" type="checkbox"/> 门启动; <input checked="" type="checkbox"/> 接收火警;	
7	屏蔽功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 编址部件屏蔽; <input type="checkbox"/> 声光屏蔽; <input checked="" type="checkbox"/> 屏蔽不能启动	
8	电源功能	<input checked="" type="checkbox"/> 主备电转换; 主电欠压: ( ACV) <input type="checkbox"/> 备电欠压 ( DCV) 备电保护: ( DCV)	
9	组件功能	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 问题现象: <input type="checkbox"/> 其他	
10	CAN 检验	<input checked="" type="checkbox"/> 手自动状态; <input checked="" type="checkbox"/> 手自动状态切换显示; <input checked="" type="checkbox"/> 双机通讯	
11	通讯功能	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:	
结论	<div style="text-align: center;">  </div> <p>检验员: <u>抽</u> 审核: <u>王</u> 日期: <u>2025.3.21</u></p> <p><u>抽检合格16位</u> <u>检11</u></p>		

