

编号:

表 F 系统日常巡查记录

项目名称	使用单位	巡查类别			每日□每周	
巡查区域、部位	巡查项目	巡查内容	设备数量	异常情况描述	当场处理情况	报修情况
	1控制类设备：☆火灾报警控制器、☆消防联动控制器、☆火灾报警控制器(联动型)					
	(1)设备外观	控制器的外观应完好，无明显机械损伤				
	(2)运行状况	控制器应处于正常监视状态，无报警现象，指示灯、显示器无异常显示				
	控制类设备配接现场部件：☆点型感温火灾探测器、☆点型感温火灾探测器、☆一氧化碳火灾探测器、☆线型光束感温火灾探测器、☆线型感温火灾探测器、☆管路采样式吸气感温火灾探测器、☆点型火焰探测器和图像型火灾探测器、☆手动火灾报警按钮、☆火灾显示盘、☆模块、☆火灾声光报警器、☆消火栓按钮					
	(1)设备外观	现场部件的外观应完好，无明显机械损伤				
	(2)运行状况	1探测器、按钮、模块的巡检指示灯应正常闪亮				
2火灾显示盘应处于正常监视状态，无报警现象						
2控制类设备：消防电话总机						
(1)设备外观	电话总机的外观应完好，无明显机械损伤					
(2)运行状况	电话应处于正常监视状态，指示灯、显示器无异常显示					

续表F

项目名称	巡查区域、部位	使用单位	巡查内容	巡查类别			每日□每周	
	巡查项目			设备数量	正常	异常情况描述	当场处理情况	报修情况
	控制类设备配接现场部件：☆消防电话分机、☆消防电话插孔							
	(1) 设备外观		现场部件的外观应完好，无明显的机械损伤					
	(2) 运行状况		电话分机、插孔的工作指示灯工作正常					
	3控制类设备：可燃气体报警控制器							
	(1) 设备外观		控制器的外观应完好，无明显的机械损伤					
	(2) 运行状况		控制器应处于正常监视状态，无报警现象，指示灯、显示器无异常显示					
	控制类设备配接现场部件：☆点型可燃气体探测器、☆线型可燃气体探测器							
	(1) 设备外观		现场部件的外观应完好，无明显的机械损伤					
	(2) 运行状况		探测器工作指示灯工作正常					
	4控制类设备：电气火灾监控设备							
	(1) 设备外观		监控设备的外观应完好，无明显的机械损伤					
	(2) 运行状况		监控设备应处于正常监视状态，无报警现象，指示灯、显示器无异常显示					

