


264. 913 917
 802. 807. 833 892. 897. 836 834 823. 827. 878. 873 882 813 817. 868 编号:

防火门监控器例行检验报告

工程名称	入片	产品规格	JBF-6520(32点)
生产编号	MASB002W-838 833-838 263-900	送检日期	2023.3.22
检验依据: 防火门控制器例行检验要求 911-923			
配置: MCUx <input type="checkbox"/> ; BCUX <input type="checkbox"/> ; LPUx <input checked="" type="checkbox"/> ; 电源 <input type="checkbox"/>			
1	外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 外表外观 <input checked="" type="checkbox"/> 内部结构 <input checked="" type="checkbox"/> 引线, 连接	
2	主要部(器)件检查	<input checked="" type="checkbox"/> 熔断器 <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子 <input checked="" type="checkbox"/> 电池及端子 <input type="checkbox"/> 按键 <input type="checkbox"/> 开关	
3	自检功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题描述:	
4	故障报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题描述:	
5	模块故障报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题描述:	
6	基本功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 门状态检验; <input type="checkbox"/> 线路检测; <input checked="" type="checkbox"/> 门启动; <input checked="" type="checkbox"/> 接收火警;	
7	屏蔽功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 编址部件屏蔽; <input type="checkbox"/> 声光屏蔽; <input checked="" type="checkbox"/> 屏蔽不能启动	
8	电源功能	<input checked="" type="checkbox"/> 主备电转换; 主电欠压: (ACV) <input type="checkbox"/> 备电欠压 (DCV) 备电保护: (DCV)	
9	组件功能	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 问题现象: <input type="checkbox"/> 其他	
10	CAN 检验	<input checked="" type="checkbox"/> 手自动状态; <input checked="" type="checkbox"/> 手自动状态切换显示; <input checked="" type="checkbox"/> 双机通讯	
11	通讯功能	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:	
结论	<div style="text-align: center;">  </div> <p>检验员: <u>王江</u> 审核: <u>王江</u> 日期: 2023.3.22</p> <p>抽检合格18台</p>		

