




产品名称: 火灾报警控制器  
产品型号: JB-QB-JBF5014

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 4717-2005  
软件版本号: V 1.0.0.0  
主要技术参数: 工作电压 AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园


产品名称: 消防联动控制器  
产品型号: JB-QB-JBF5014

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 16806-2006  
软件版本号: V 1.0.0.0  
主要技术参数: 工作电压 AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 气体灭火控制器  
产品型号: JB-QB-JBF5014

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 16806-2006  
主要技术参数: 工作电压 AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 气体灭火控制器  
产品型号: JBF5015

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 16806-2006  
软件版本号: V 1.0.0.0  
主要技术参数: 工作电压 AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 气体灭火控制器  
产品型号: JB-QB-JBF5016

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 16806-2006  
软件版本号: V 1.0.0.0  
主要技术参数: 工作电压 AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型光电感烟火灾探测器  
JTY-GD-JBF5100

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 4715-2005  
软件版本号: V1.0  
技术参数: DC24V(DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

消火栓按钮  
JBF5123

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006

L1	L2		
1	2	3	4

技术参数: 额定工作电压 DC24V

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司  
生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路4号

点型光电感烟火灾探测器  
JBF4101

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 4715-2005  
软件版本号: V1.0  
技术参数: DC24V(DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园


点型感温火灾探测器 (A2R)  
JTW-ZD-JBF5110

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 4716-2005  
软件版本号: V1.0 类别: A2R  
技术参数: DC24V(DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

手动火灾报警按钮  
J-SAP-JBF5121-P

合格 检09 


产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 19880-2005

L1	L2	PL1	PL2
1	2	3	4

技术参数: 额定工作电压 DC24V

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司  
生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路4号

点型感温火灾探测器 (A2R)  
JBF4111

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 4716-2005  
软件版本号: V1.0 类型: A2R  
技术参数: DC24V(DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

输入模块  
JBF5131

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006

L1	L2			
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

技术参数: 额定工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

输入/输出模块  
JBF5141

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006

L1	L2			
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

技术参数: 额定工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

输入/输出模块  
JBF5142

合格 检09 


产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006

L1	L2			
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

技术参数: 额定工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

火灾声光警报器  
JBF4372E2

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 26851-2011  
使用场所: 室内(非住宅内)  
技术参数: 额定电压: DC24V 声压级: 80dB-100dB  
变调周期: 2s-4s 闪光频率: 1.5Hz-2Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司  
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号


火灾声光警报器  
JBF5172

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 26851-2011  
使用场所: 室内(非住宅内)  
技术参数: 额定电压: DC 24V 声压级: 70dB-95dB  
变调周期: 2s~4s; 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司  
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号


气体释放警报器  
JBF5180

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: GB 26851-2011  
软件版使用场所: 室内(非住宅内)  
额定电压: DC24V 闪光频率: 1Hz~2Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司  
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号


JBF5181紧急启停按钮

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_ 生产日期: \_\_\_\_\_  
额定电压: DC24V 适用温度: -10℃~+50℃

制造商: 青鸟消防股份有限公司  
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园

JBF5182手自动转换盒

合格 检09 

产品编号: \_\_\_\_\_ 生产日期: \_\_\_\_\_  
额定电压: DC24V 适用温度: -10℃~+50℃

制造商: 青鸟消防股份有限公司  
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园