



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE21. 0742

产品名称

Name of Product

一体式门磁开关

型号及规格

Type of Product

JBF62D-32M

防爆标志

Marking

Ex mb II C T6 Gb; Ex mb III C T80°C Db

技术文件

Technical Documents

Q / JBF 021-2024

图 号

Drawing No.

MCH04926

备 注

Note (s)

1. 额定电压: DC24V。
2. 环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +75^{\circ}\text{C}$ 。
3. 标准换版、变更技术文件编号备案。
4. 关联检验报告: J2410742。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.9-2021

发 给: 青鸟消防股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2026-10-15

Date of Expire:

发证日期: 2024-12-11

Date of Issue:

印章

Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116