

最终检验报告

产品型号 名称	JBF 4111/ZX 点型感温火灾探测器	生产批次	J18122019/010	数量	1000
------------	-----------------------	------	---------------	----	------

检验依据:

感温火灾探测器成品 检验工艺

序号	检验项目	检验数量	一次合格数	一次合格率	总合格数	总合格率
1	外观	1000	1000	100 %	1000	100 %
2	动作时间检验	1000	1000	100 %	1000	100 %
3	动作温度试验	2	2	100 %	1000	100 %
4	响应时间试验	4	4	100 %	1000	100 %
5	高温响应试验	1	1	100 %	1000	100 %
6	R型附加试验	2	2	100 %		%
7				%		%
8				%		%
9				%		%
10				%		%
11				%		%

检验结论:

本批 JBF4111/ZX 火灾探测器 1000 只, 经按本产品检验工艺要求的项目进行检验,

其中

一次合格 1000 只, 一次合格率为 100 %; 一次不合格的 只, 经返工、复检后 合格。

检验员:



2019年

10月

21日

车间主任:

(Signature)

2019年

10月

21日

品质部意见:

(Signature)

签字:

(Signature)

19年

10月

21日

附检验记录共

页

注: 1、不合格现象见返工记录;

2、此表由终检检验员填写完毕后, 交品质部。



JADE BIRD FIRE

批次 2019年10月10日

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
JBF-011-1点型感温火灾探测器出厂检验记录

JBF-QR-038-D/0

NO	动作温度	响应时间						高响应试验		R型附加试验		
		1°C	3°C	5°C	10°C	20°C	30°C	3°C	20°C	10°C	20°C	30°C
1	61.2°C	35'26"	11'42"	6'31"	3'45"	2'27"	1'26"					
2	60.6°C	37'51"	12'26"	6'46"	3'41"	2'36"	1'26"					
3		36'56"	12'32"	7'10"	4'36"	2'13"	1'12"					
4		35'12"	12'36"	7'15"	4'37"	2'21"	1'15"					
5								2'27"	4'2"			
6									4'36"	2'32"	1'46"	
7									4'40"	2'30"	1'39"	
8												
动作温度试验结果:		响应时间试验结果:						高温响应试验结果:		R型附加试验结果:		
☒ 合格 ☐ 不合格		☒ 合格 ☐ 不合格						☒ 合格 ☐ 不合格		☒ 合格 ☐ 不合格		
检验员:		检验员:						检验员:		检验员:		
日期: 2019年10月10日		日期: 2019年10月10日						日期: 2019年10月10日		日期: 2019年10月10日		

注: 1. 合格“√”, 不合格“×”

生产过程记录单

生产计划单号	1122019/10.10	贴片计划单号		线别	12
产品名称/型号	411-35	产量	1000	合格数量	1000
不合格数量		备注			
线长	陈利慧	生产人数	3	生产日期	2019.10.10
三防:		组装: 王奇		外观检验: 李丽娜	
转序人员/日期: 陈利慧 2019.10.10		检验接收人员/日期: 陈利慧 10.10		返工接收人员/日期:	
检验数量	1000	检验NG			
合格数量	1000	检验人员/日期		张海斌 10.11	
转序人员/日期:		返工接收人/日期			
入库人员/日期: 张海斌 10.21		入库数量: 1000		接收人/日期: 陈利慧 10.21	
入库人员/日期:		入库数量:		接收人/日期:	
入库人员/日期:		入库数量:		接收人/日期:	
包装箱号:					
M06A0191021 A1 - 8					
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员:		包装日期	

备注: