

## 51S 系列可燃气体报警控制器例行检验记录

检字 18-7B

1204-1206 1213 1237 1244

编号:

工程名称:	产品规格:	JB-DB-JBF-51S40 (50E)
生产编号:	送检日期:	2023. 3. 18
检验依据: <input type="checkbox"/> JB-TB-JBF-51S40-4 可燃气体报警控制器例行检验要求; <input type="checkbox"/> JB-TB-JBF-51S40-8 可燃气体报警控制器例行检验要求; <input type="checkbox"/> JB-TT-JBF-51S40 可燃气体报警控制器例行检验要求; <input checked="" type="checkbox"/> JB-DB-JBF-51S40 可燃气体报警控制器例行检验要求;		
※ MCUx <u>1</u> ; LPUx <u>1</u> ; 控制输出板 x <u>1</u> ; 电源模块 <input type="checkbox"/> 40A <input checked="" type="checkbox"/> 20A <input type="checkbox"/> 8A <input checked="" type="checkbox"/> 4A <u>1</u> 主控板 <u>1</u> ; 灯板 <u>1</u> ; 键盘板 <u>1</u> ; 卡板 <u>1</u>		
1	外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 外表外观; <input checked="" type="checkbox"/> 内部结构; <input checked="" type="checkbox"/> 引线、连接
2	主要部(器)件检查	<input checked="" type="checkbox"/> 熔断器 <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子 <input type="checkbox"/> 电池 <input checked="" type="checkbox"/> 按键 <input checked="" type="checkbox"/> 开关
3	可燃气体浓度显示功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 问题现象:
4	可燃气体报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 首警; <input type="checkbox"/> 探测器报警 <input checked="" type="checkbox"/> 报警时间 <input checked="" type="checkbox"/> 消音及消音重发功能 <input checked="" type="checkbox"/> 报警警总数 <input checked="" type="checkbox"/> 报警显示与查询功能 <input checked="" type="checkbox"/> 报警重发
5	绝缘电阻试验	<input checked="" type="checkbox"/> 主电端子 ( $\geq 50M\Omega$ ); <input type="checkbox"/> 回路端子 ( $\geq 20M\Omega$ ) <input type="checkbox"/> 24V ( $\geq 20M\Omega$ )
6	泄露电流试验 ( $\leq 0.5mA$ )	0.269-0.27 mA
7	电气强度试验	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:
8	自检功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:
9	故障报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:
10	屏蔽功能试验	<input type="checkbox"/> 编址部件屏蔽; <input type="checkbox"/> 声光屏蔽;
11	电源功能	<input checked="" type="checkbox"/> 主备电转换; 主电欠压: ( ACV) <input type="checkbox"/> 备电欠压( DCV) 备电保护: ( DCV)
12	通讯功能	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:
结论	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">合格 检26</div>	
	抽检台接 50	检验员: <u>拾</u> 审核: <u>王</u> 日期: 2023-3-18

