

消火栓报警按钮成品出厂检验报告

检字 14-7A

产品型号	JBF4123B	检验依据	JBF4123B 消火栓 报警按钮成品出厂检验要求		
产品批号	沫制 7	批数量	1000只	抽样数量	300只

第一部分：每批次

检验项目	检验记录					
外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 结构关系、溢边、毛刺： <u> </u> 只；		<input checked="" type="checkbox"/> 破损： <u> </u> 只；			
	<input checked="" type="checkbox"/> 伤（划、擦、顶）： <u> </u> 只；		<input checked="" type="checkbox"/> 观瞻（印、污）： <u> </u> 只；			
基本功能检测	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <u> </u> 只					
动作性能试验 30只	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格：不动作性能不符合 <u> </u> 只 动作性能不符合 <u> </u> 只					
电压波动试验 6只	编号	28V	20V	编号	28V	20V
	1#	正常	正常	4#	正常	正常
	2#	正常	正常	5#	正常	正常
	3#	正常	正常	6#	正常	正常

第二部分：定期检验

可靠性试验 (每3月2只)	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
碰撞试验 (每3月2只)	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
高温（运行）试验 (每3月2只)	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格

检验结论

1 按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级，判定批 合格 不合格

2 不合格样品 只返修，不合格现象：

ATP 面板: 3mm. 12寸芯片.

合格
 检26

总结论: 合格 不合格 上报待处

检验员	杨41	审核	王	日期	2023. 3. 22
-----	-----	----	---	----	-------------

