



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024332304000430

认证委托人名称及地址

青鸟消防股份有限公司
河北涿鹿涿下路工业园

生产者名称及地址

青鸟消防股份有限公司
河北涿鹿涿下路工业园

生产企业名称及地址

青鸟消防股份有限公司
河北涿鹿涿下路工业园

产品名称和系列、型号、规格

手动火灾报警按钮
J-SAP-JBF4121A-Ex
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 2024》
(CNCA-C23-01:2024) 的要求，特发此证。


发证日期： 2024-07-09

有效期至： 2027-01-04

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签 发：



中创新海（天津）认证服务有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024332304000430

证书附页：第1页 共1页

一. 本证书产品信息如下：

手动火灾报警按钮，J-SAP-JBF4121A-Ex, Ex ib II C T6 Gb,

(1) 本安参数：U_i=DC28V, I_i=93mA, P_i=0.65W, C_i=0.04 μF, L_i=0mH。

(2) 产品使用环境温度：-10°C ≤ T_a ≤ +55°C。

(3) 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接，关联设备参数见使用说明书。

二. 特殊使用说明：

潜在静电电荷危险。其他见产品使用说明书！

三. 试验报告：PCEC21601-24102974、CQST2109C020、CQST2109C020/01

四. 证书变更信息：

变更产品中电路板。

五. 首次发证日期：2022-01-05

以下空白。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中创新海（天津）认证服务有限公司