

检字 02-7A

产品型号	TY-JBF5101B		检验依据	JJ-IBF-5101B		成品出厂检验要求						
第一部分：每批次												
批号	整批	批数量	64只	抽取数量	64只							
检验项目	检验数据											
外观检查	☒ 合格 ☐ 不合格 指示灯状态: ☒ 指示灯清晰可见											
报警动作值试验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	浓度 LEL	10	9.5	9	9.5	10.5	9.5	8.5	9	9	9.5	
	编号	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#	
	浓度 LEL	8.5	9	9.5	9.5	10	10	10.5	9	9.5	10	
	编号	21#	22#	23#	24#	25#	26#	27#	28#	29#	30#	
	浓度 LEL	9	9.5	8.5	10	9.5	9.5	10	10	8.5	8.5	
	合格标准	☐ CO 类报警动作值应为 $(150 \pm 50) * 10^{-6} \text{ppm}$ ☒ 其余类为 $10\% \text{LEL} \pm 3\% \text{LEL}$										
响应时间试验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	时间(s)	18.72	16.25	20.34	16.93	19.31	18.19	20.00	16.50	19.37	16.68	
	合格标准	☐ CO 类响应时间不大于 60s ☒ 其余类响应时间不大于 30s										
基本性能试验	编号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	
	声压级 (dB)	78	81	80	78	78	80	79	81	80	79	
	延时时间(s) (有此项目填写)	8.13	8.28	8.58	8.94	8.56	8.71	8.68	7.59	8.48	7.98	
	指示灯状态	☒ 指示灯清晰可见										
	合格标准	(A 计权) 分贝数不小于 70dB, 不大于 115 dB 延时时间应为 7-30s										
以下检验项目定期抽检项目												
报警重复性试验 每计划批次 5 只	1#											
	2#											
	3#											
	4#											
	5#											
	合格标准	☐ CO 类: 6 次报警动作值应为 $(150 \pm 50) * 10^{-6} \text{ppm}$ ☐ 其余类: 6 次报警动作值为 $10\% \text{LEL} \pm 3\% \text{LEL}$										
绝缘电阻试验	☐ 合格 ☐ 不合格 合格标准: $\geq 100 \text{ M}\Omega$											
电气强度试验	☐ 试验期间探测器不应发生击穿放电现象 ☐ 试验后, 基本功能合格 ☐ 试验后, 基本功能不合格											
长期稳定性试验 (重大设计变更/新品执行)	报警动作值为 _____ 合格标准: CO 类报警动作值与设定值差不大于 $80 * 10^{-6} \text{ppm}$. 其余动作值与设定值差不大于 $5\% \text{LEL}$											
试验结论	总结论: ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 上报待处											
检验员	检34	审核	王红	日期	2022.12.6							

