



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号  
Certificate No. **CE26. 8388X**

产品名称 Name of Product	消火栓按钮
型号及规格 Type of Product	JBF4123G-Ex
防爆标志 Marking	Ex db II C T6 Gb; Ex tb III C T80°C Db
技术文件 Technical Documents	Q/JBF 024-2022
图号 Drawing No.	MCH02455

备注  
Note (s) 本证书备注内容详见附录。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021      GB/T 3836.2-2021      GB/T 3836.31-2021

发给: 河北青鸟电子有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2031-03-09

Date of Expire:

发证日期: 2026-03-09

Date of Issue:

印章  
Seal



主任  
Director

中海油天津化工研究院有限公司  
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))  
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
 National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

E-mail:sh\_pcec@pcec.com.cn

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>



# 防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号

CE26. 8388X

Certificate No.

1. 关联检验报告号：J2610947。
2. 额定电压：DC24V。
3. 环境温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。
4. 外壳防护等级：IP66。
5. 特殊使用条件：(a) 产品用于爆炸性粉尘环境中，存在潜在静电危险，因此不能用于受产生电荷过程、机械摩擦、分离过程、电子发射和气动传输粉尘影响的区域。(b) 须配备与此产品防爆等级适用的并取得强制性认证的引入装置。

以下空白。



中海油天津化工研究设计院有限公司  
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:sh\_pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>