

组合式电气火灾监控探测器  
JBF62E-AT8

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014

技术参数: 额定工作电压: DC24V  
报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃  
报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司  
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号



产品名称: 缆式线型感温火灾探测器  
产品型号: JTW-LD-JBF4310

产品类别: 缆式、差定温、可恢复式、分布式、探测型  
动作温度: 85℃ 适用环境温度: -40℃~+50℃

产品编号: \_\_\_\_\_ 制造日期: \_\_\_\_\_

执行标准号: GB 16280-2014 软件版本号: V 1.0.0.0

技术参数: 额定工作电压: DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司  
生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路4号



测量热解粒子式电气火灾监控探测器  
JBF6116

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_

执行标准号: QJBF 016-2020 软件版本号: V1.0

技术参数: 工作电压: DC24V 报警电流: <4.2mA  
工作电流: <3.7mA 通讯方式: 两总线 通讯距离: 1000m

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园



火灾声光报警器  
JBF5175

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_

执行标准号: GB 26851-2011

使用场所: 室内(非住宅内) 额定电压: DC24V

第一种音调: 声压级75dB~115dB 变调周期: 4s~5s; 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz  
第二种音调: 声压级75dB~115dB 变调周期: 4s~5s; 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司  
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号



独立式光电感烟火灾探测报警器  
JTY-GF-JBF-VS10

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_

执行标准号: GB 20517-2006

额定工作电压: DC3V

软件版本号: V1.0

青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园



火灾声光报警器  
JBF5174

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_

执行标准号: GB 26851-2011

使用场所: 室内(非住宅内) 额定电压: DC24V

第一种音调: 声压级80dB~115dB 变调周期: 4s~5s; 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz  
第二种音调: 声压级80dB~115dB 变调周期: 4s~5s; 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司  
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号



组合式电气火灾监控探测器  
JBF62E-AT8

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014

技术参数: 额定工作电压: DC24V  
报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃  
报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 柏宜照明(上海)股份有限公司  
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

