

## 火灾显示盘成品出厂检验报告

检字 04-7A

产品型号	JBF5060C	检验依据	JBF5060C 火灾显示盘成品出厂检验要求
产品批号	2301	批数量	850只
		抽样数量	80只

## 第一部分：每批次

检验项目	检验记录
主要部件检查试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格： <input checked="" type="checkbox"/> 结构关系、溢边、毛刺： <u>    </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 破损： <u>    </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 伤（划、擦、顶）： <u>    </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 观瞻（印、污）： <u>    </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 指示灯：异常 <u>    </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 音响器件：异常 <u>    </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 按键：异常 <u>    </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 显示器：异常 <u>    </u> 只； <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子：异常 <u>    </u> 只
基本功能检验	故障显示功能： <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 自检功能： <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 报警显示功能： <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 工作电流： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 信息显示与查询功能： <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 USB检测： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
绝缘电阻试验 (2只)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

## 第二部分：定期检验

静电放电抗干扰试验（每3月2只）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
电快速脉冲群抗扰度试验（每3月2只）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
恒定湿热（运行）实验（每3月2只）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

检验结论

- 1 按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级，判定批 合格 不合格  
 2 不合格样品    只返修，不合格现象：

总结论：合格 不合格 上报待处



检验员

检34

审核

子石

日期

2023. 2. 9

