

消火栓报警按钮成品出厂检验报告

检字 14-7A

产品型号	JBF 5123C	检验依据	JBF 5123 消火栓报警按钮成品出厂检验要求
产品批号	2303	批数量	5988
		抽样数量	200

第一部分：每批次

检验项目	检验记录					
外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 结构关系、溢边、毛刺： / 只；		<input checked="" type="checkbox"/> 破损： / 只；		<input checked="" type="checkbox"/> 伤（划、擦、顶）： / 只；	
			<input checked="" type="checkbox"/> 观瞻（印、污）： / 只；			
基本功能检测	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 / 只					
动作性能试验 30 只	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格：不动作性能不符合 / 只 动作性能不符合 / 只					
电压波动试验 6 只	编号	28V	20V	编号	28V	20V
	1#	正常	正常	4#	正常	正常
	2#	正常	正常	5#	正常	正常
	3#	正常	正常	6#	正常	正常


第二部分：定期检验

可靠性试验 (每 3 月 2 只)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
碰撞试验 (每 3 月 2 只)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
高温（运行）试验 (每 3 月 2 只)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

检验结论

1 按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级，判定批 合格 不合格

2 不合格样品 / 只返修，不合格现象：


 增加加强筋
 面板 2mm
 总结论： 合格 不合格 上报待处

检验员	程化	审核	王红	日期	2023.3.20
-----	----	----	----	----	-----------