

中继模块
JBF6337



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 16806-2006
技术参数: 额定工作电压DC24V

L1A	L2A	L1B	L2B	24V+
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
AS1	AS2	B+	B-	24V-

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

输入/输出模块
JBF5145A



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 16806-2006
技术参数: 额定工作电压DC24V

L1	L2
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
VO+	VO-AS+AS-

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 火灾报警控制器 消防联动控制器

产品型号: JB-QB-JBF-51S01



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4717-2005 GB 16806-2006
软件版本号: V 1.0
技术参数: 额定工作电压AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

输入/输出模块
JBF5146A



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 16806-2006
技术参数: 额定工作电压DC24V

L1	L2
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
VO+	VO-AS+AS-

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 火灾报警控制器

产品型号: JB-QB-JBF-51S02



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4717-2005
软件版本号: V 1.0
技术参数: 额定工作电压AC220V 50Hz

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型感温火灾探测器 (A2R)

JTW-ZD-JBF5110A



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4716-2005
软件版本号: V1.0 类别: A2R
主要技术参数: 额定工作电压: 总线24V

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型感温火灾探测器 (A2R)

JTW-ZD-JBF5110C



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4716-2005
软件版本号: V1.0 类别: A2R
主要技术参数: 额定工作电压: 总线24V

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

火灾声光警报器

JBF5173A



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 26851-2011
使用场所: 室内 (非住宅内) 额定工作电压: 总线24V
第一种音调: 变调周期: 3s-5s 第二种音调: 变调周期: 3s-5s
声压级: 75dB-115dB 声压级: 75dB-115dB
闪光频率: 1Hz-1.5Hz 闪光频率: 1Hz-1.5Hz

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

独立式感温火灾探测报警器

JTW-ZF-JBF-W1110



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 30122-2013
额定工作电压: DC3V 类别: AR
软件版本号: V1.0 外壳防护等级: IP30
青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园