


PN: 1.11.02.0670

1:1印刷图



2.1图样


手动火灾报警按钮
J-SAP-JBF5121C-P

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准: GB 19880-2005

技术参数: 额定工作电压 DC24V



生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路4号

技术要求:

1. 材料: 艾利AW5200; 黑色; 标签可以通过印刷或者热转移打印的方式进行加工;
2. 所有中文字体为宋体、英文字体为Times New Roman字体, 字高、位置及内容按照图纸要求, 成品效果参见1:1效果图;
3. 标签颜色均匀分明、字迹清晰、相邻字迹笔画不可重叠、印刷牢固。
4. 成品标签要求:
 - a. 整体不变形, 边缘不翘起, 字迹和颜色无脱落;
 - b. 背面备胶不流淌不固化, 粘性好
5. 要求成品标签浸泡在酒精溶液中4~6分钟后: 标签不变形, 边缘不翘起, 字迹和颜色无脱落。
6. 未注尺寸公差均为±0.2

					艾利AW5200		青鸟消防股份有限公司	
标记	处数	更改文件号		签名	日期	版本: V 1.0		
设计	权文博	2021.11.18	标准化	张霞	2021.11.18	阶段标记	比例	重量
校对	刘超平	2021.11.18						
审核	张卓	2021.11.18				共 1 张 第 1 张		MCH04960
工艺	张强	2021.11.18	批准	王忠	2021.11.18			