


### 51S 系列可燃气体报警控制器成品出厂/例行检验记录

检字 QQC-01

编号:

工程名称:		入库	产品规格:	JB-02-JBF-51S40 (50点)
生产编号:		M1B0B0132-140	送检日期:	2025. 11. 4
检验依据: <input checked="" type="checkbox"/> JB-02-JBF-51S40 可燃气体报警控制器成品出厂/例行检验要求				
※ MCUx <u>1</u> ; LPUx <u>1</u> ; 控制输出板 x <u>1</u> ; 电源模块 <input type="checkbox"/> 40A <input checked="" type="checkbox"/> 20A <input type="checkbox"/> 8A <input checked="" type="checkbox"/> 5A。主控板 <u>1</u> ; 灯板 <u>1</u> ; 键盘板 <u>1</u> ; 卡板 <u>1</u>				
1	外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 外表外观: <input checked="" type="checkbox"/> 内部结构: <input checked="" type="checkbox"/> 引线、连接		
2	主要部(器)件检查	<input checked="" type="checkbox"/> 熔断器 <input type="checkbox"/> 接线端子 <input type="checkbox"/> 指示灯 <input type="checkbox"/> 按键 <input type="checkbox"/> 开关 <input type="checkbox"/> 液晶显示屏 <input type="checkbox"/> 音响器件		
3	可燃气体浓度显示功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格: <input type="checkbox"/> 问题现象: <input type="checkbox"/> 其他:		
4	可燃气体报警功能试验	<input type="checkbox"/> 首警: <input type="checkbox"/> 探测器报警 <input checked="" type="checkbox"/> 报警时间 <input type="checkbox"/> 报警显示与查询功能 <input checked="" type="checkbox"/> 消音及消音重发功能 <input type="checkbox"/> 报警重发 <input checked="" type="checkbox"/> 报警总数		
5	绝缘电阻试验	<input checked="" type="checkbox"/> 主电端子 ( $\geq 50M\Omega$ ): <input type="checkbox"/> 回路端子 ( $\geq 20M\Omega$ )		
6	泄露电流试验 ( $\leq 0.5mA$ )	0.269-0.347 mA		
7	电气强度试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格: <input type="checkbox"/> 问题现象: <input type="checkbox"/> 其他:		
8	自检功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格: <input type="checkbox"/> 问题现象: <input type="checkbox"/> 其他:		
9	故障报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格: <input type="checkbox"/> 问题现象: <input type="checkbox"/> 其他:		
10	电源功能	<input checked="" type="checkbox"/> 主备电转换: <input type="checkbox"/> 备用电源试验		
11	通讯功能	<input type="checkbox"/> 合格: <input type="checkbox"/> 问题现象: <input type="checkbox"/> 其他:		
抽检 25, 检验合格.				
				
结论	检验员: 杨江 审核: 王江 日期: 2025. 11. 4			

