


51S 系列可燃气体报警控制器例行检验记录

检字 18-7B

4

编号:

工程名称:		产品规格:	JB-7B-JBF-51S40-4 (800E)	
生产编号:		送检日期:	2023.3.23	
检验依据: <input checked="" type="checkbox"/> JB-TB-JBF-51S40-4 可燃气体报警控制器例行检验要求; <input type="checkbox"/> JB-TB-JBF-51S40-8 可燃气体报警控制器例行检验要求; <input type="checkbox"/> JB-TT-JBF-51S40 可燃气体报警控制器例行检验要求; <input type="checkbox"/> JB-TG-JBF-51S40 可燃气体报警控制器例行检验要求;				
※ MCUx <input type="checkbox"/> ; LPUx <input type="checkbox"/> ; 控制输出板 x <input type="checkbox"/> ; 电源模块 <input type="checkbox"/> 40A <input checked="" type="checkbox"/> 、 <input type="checkbox"/> 20A <input checked="" type="checkbox"/> 、 <input type="checkbox"/> 8A <input type="checkbox"/> 、 <input type="checkbox"/> 7A <input type="checkbox"/> 主控板 <input checked="" type="checkbox"/> ; 灯板 <input checked="" type="checkbox"/> ; 键盘板 <input checked="" type="checkbox"/> ; 卡板 <input type="checkbox"/>				
1	外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 外表外观;	<input type="checkbox"/> 内部结构;	<input type="checkbox"/> 引线、连接
2	主要部(器)件检查	<input type="checkbox"/> 熔断器	<input type="checkbox"/> 接线端子	<input type="checkbox"/> 电池 <input type="checkbox"/> 按键 <input type="checkbox"/> 开关
3	可燃气体浓度显示功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 问题现象:		
4	可燃气体报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 首警;	<input type="checkbox"/> 探测器报警	
		<input checked="" type="checkbox"/> 报警时间		
		<input checked="" type="checkbox"/> 消音及消音重发功能		
		<input checked="" type="checkbox"/> 报警警总数	<input checked="" type="checkbox"/> 报警显示与查询功能	
		<input checked="" type="checkbox"/> 报警重发		
5	绝缘电阻试验	<input checked="" type="checkbox"/> 主电端子 ($\geq 50M\Omega$);	<input type="checkbox"/> 回路端子 ($\geq 20M\Omega$)	
		<input type="checkbox"/> 24V ($\geq 20M\Omega$)		
6	泄露电流试验 ($\leq 0.5mA$)	0.267	mA	
7	电气强度试验	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:		
8	自检功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:		
9	故障报警功能试验	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:		
10	屏蔽功能试验	<input type="checkbox"/> 编址部件屏蔽;		
		<input type="checkbox"/> 声光屏蔽;		
11	电源功能	<input checked="" type="checkbox"/> 主备电转换;	主电欠压: (ACV)	
		<input type="checkbox"/> 备电欠压 (DCV)	备电保护: (DCV)	
12	通讯功能	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:		
结论	<div style="text-align: center;">  </div> 检验员: 抽检合格 15 抽检: 抽检 审核: 王江 日期: 2023.3.23			

