

**手动火灾报警按钮**  
JBF4121

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 19880-2005  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
产地:河北省涿鹿涿下路工业园

**手动报警开关**  
J-SAP-JBF4124

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 22370-2008  
软件版本: V1.0.0.0

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**消火栓按钮**  
JBF4123

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
产地:河北省涿鹿涿下路工业园

**输入模块**  
JBF4131

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
产地:河北省涿鹿涿下路工业园

**手动火灾报警按钮**  
JBF4121-P

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 19880-2005  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
产地:河北省涿鹿涿下路工业园

**手动报警开关**  
J-SAP-JBF4125

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 22370-2008  
软件版本: V1.0.0.0

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**消火栓按钮**  
JBF4123A

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
额定工作电压: DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**输入模块**  
JBF4132

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 额定工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**手动火灾报警按钮**  
JBF4121-Ex

产品编号: \_\_\_\_\_ 合格证号: CNEx16\_0697X  
制造日期: \_\_\_\_\_ 环境温度: -10~+60℃  
额定工作电压: DC24V(DC19-28V) 防爆标志: Ex ib IIC T6 Gb  
执行标准: GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

名称: 消火栓按钮  
型号: JBF-3333A

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
部位号: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 四川久远智能消防设备有限公司  
生产地址: 四川省绵阳市安州工业园区创业路4号

**输入模块**  
JBF-3131

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**输入/输出模块**  
JBF4141

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
产地:河北省涿鹿涿下路工业园

**手动火灾报警按钮**  
J-SAP-JBF4121A-Ex

产品编号: \_\_\_\_\_ 防爆合格证号: CNEx18\_1923X  
制造日期: \_\_\_\_\_ 防爆标志: Ex ib IIC T6 Gb  
执行标准: GB 3836.1-2010 GB 19880-2005 GB 3836.4-2010  
技术参数: 额定工作电压 DC24V(DC19-28V)  
环境温度: -10~+55℃

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

名称: 消火栓按钮  
型号: JBF-3333A

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
部位号: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 四川久远智能消防设备有限公司  
生产地址: 四川省绵阳市安州工业园区创业路4号

**输入/输出模块**  
JBF-3141

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**输入/输出模块**  
JBF4142

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 额定工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**手动火灾报警按钮**  
J-SAP-JBF4121A

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 19880-2005  
额定工作电压: DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**消火栓按钮**  
JBF4123A-Ex

产品编号: \_\_\_\_\_ 合格证号: CNEx18\_1924X  
制造日期: \_\_\_\_\_ 防爆标志: Ex ib IIC T6 Gb  
执行标准: GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010 GB 16806-2006  
额定工作电压: DC24V(DC19-28V) 环境温度: 0~+55℃

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**中继模块**  
JBF4137

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
产地:河北省涿鹿涿下路工业园

**隔离模块**  
JBF4171

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司  
生产地址: 四川省绵阳市安州工业园区创业路4号

**手动火灾报警按钮**  
J-SAP-JBF4121A-P

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 19880-2005  
额定工作电压: DC24V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**消火栓按钮**  
JBF4122

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
产地:河北省涿鹿涿下路工业园

**输出模块**  
JBF4143

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 工作电压DC19-28V

青鸟消防股份有限公司  
生产地址:河北省涿鹿涿下路工业园

**手动火灾报警按钮** J-SAP-JBF4121B

产品编号: \_\_\_\_\_ 制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 19880-2005  
额定工作电压: DC24V  
端子定义: 1: L1 2: L2 5、6: 无源开关触点  
生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 四川久远智能消防设备有限公司  
生产地址: 四川省绵阳市安州工业园区创业路4号

**消火栓按钮** JBF4123B

产品编号: \_\_\_\_\_ 制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
额定工作电压: DC24V  
端子定义: 1: L1 2: L2 5、6: 无源开关触点  
生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 四川久远智能消防设备有限公司  
生产地址: 四川省绵阳市安州工业园区创业路4号

**输出模块**  
JBF4143A

产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 16806-2006  
技术参数: 额定工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司  
产地:河北省涿鹿涿下路工业园

**手动火灾报警按钮** J-SAP-JBF4121B-P

产品编号: \_\_\_\_\_ 制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准: GB 19880-2005  
额定工作电压: DC24V  
端子定义: 1: L1 L2 3: PL1 4: PL2 5、6: 无源开关触点  
生产者: 青鸟消防股份有限公司  
生产企业: 四川久远智能消防设备有限公司  
生产地址: 四川省绵阳市安州工业园区创业路4号