



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号  
Certificate No. CE25.1263X

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 产品名称<br>Name of Product     | 点型紫外火焰探测器                           |
| 型号及规格<br>Type of Product    | JTG-U-JBF4386C-IR4U-Ex              |
| 防爆标志<br>Marking             | Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIC T80°C Db |
| 技术文件<br>Technical Documents | Q/JBF 033-2023                      |
| 图 号<br>Drawing No.          | ASB-JBF4386C-IR4U-Ex                |
| 备 注<br>Note (s)             | 本证书备注内容详见附件。                        |

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.2-2021 GB/T3836.31-2021

发 给: 青鸟消防股份有限公司  
Issued to:

本证失效日期: 2030-04-22

Date of Expire:

发 证 日 期: 2025-04-22

Date of Issue:

印章  
Seal



主任  
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司  
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三马路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



# 防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号  
Certificate No. CE25.1263X

1. 关联检验报告: J2512329。
2. 额定电压: DC24V。
3. 额定功率:  $<1.32\text{W}$ 。
4. 环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +75^{\circ}\text{C}$ 。
5. 外壳防护等级: IP67。
6. 特殊使用条件: (a) 须配装与此产品防爆等级适用的并取得强制性认证的引入装置。  
(b) 产品用于爆炸性粉尘环境中, 存在潜在静电危险, 因此不能用于受产生电荷过程、机械摩擦、分离过程、电子发射和气动传输粉尘影响的区域。

以下空白。

中 海 油 天 津 化 工 研 究 设 计 院 有 限 公 司  
(国 家 防 爆 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心 (天 津))  
(石 油 和 化 学 工 业 电 气 产 品 防 爆 质 量 监 督 检 验 中 心)  
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116