

最终检验报告

产品型号 名称	JBF62P-ATV2 电压信号传感器	生产批次	JHE-MD2022 0323	数量	2007
------------	---------------------	------	-----------------	----	------

检验依据:

电压信号传感器

成品

检验工艺

检验项目 及结果	序号	检验项目	检验数量	一次合格数	一次合格率	总合格数	总合格率
	1	外观检测	2007	2007	100 %	2007	100 %
	2	基本功能检测	2007	2007	100 %	2007	100 %
	3				%		%
	4				%		%
	5				%		%
	6				%		%
	7				%		%
	8				%		%
	9				%		%
	10				%		%
	11				%		%
	12				%		%
	13				%		%
	14				%		%
	15				%		%
	16				%		%

检验结论:

本批 JBF62P-ATV2 电压信号传感器 2007 只, 经按本产品检验工艺要求的项目进行检验,

其中 /

一次合格 2007 只, 一次合格率为 100 %; 一次不合格的 / 只, 经返工、复检

后 / 合格。

检验员:



2022

年

3 月 26 日

车间主任:

[Signature]

2022

年

3 月 26 日

日

品质部意见:

[Signature]

签字:

[Signature]

2022

年

3 月 26 日

附检验记录共 页

注: 1、不合格现象见返工记录;

2、此表由终检检验员填写完毕后, 交品质部。

批次: JBF-11020220323 JBF-62P-A1V2 电话信号传感器 出厂检验记录

编址功能测试记录:

检验投入数量: 2007

合格数量: 2007

不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2022 年 3 月 24 日

外观检验记录:

检验投入数量: 2007

合格数量: 2007

不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2022 年 3 月 24 日

基本性能检验记录:

检验投入数量: 2007

合格数量: 2007

不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2022 年 3 月 24 日

生产过程记录单

生产计划单号	JBF M10J-220323		贴片计划单号		线别	10	
产品名称/型号	AM2		产量	2007	合格数量		
不合格数量			备注				
线长	陈良		生产人数	9	生产日期	2022.3.23	
三防:			组装:	周永		外观检验:	杨月
转序人员/日期:	陈良 2022.3.23		检验接收人员/日期:	陈良 2022.3.23		返工接收人员/日期:	
检验数量	2007		检验NG				
合格数量	2007		检验人员/日期	郭黄晓利 2022.03.24			
转序人员/日期:			返工接收人/日期				
入库人员/日期:	陈良 2022.3.24		入库数量:	1644		接收人/日期:	董利 2022.3.24
入库人员/日期:	杨朋芳 2022.3.25		入库数量:	363		接收人/日期:	董利 2022.3.25
入库人员/日期:			入库数量:			接收人/日期:	
包装箱号:	M3A1A220224A1(1-42)						
包装线别		包装人员:		包装日期			
包装箱号:	M05A1A220325 A1(1-9)						
包装线别		包装人员		包装日期			
包装箱号:							
包装线别		包装人员:		包装日期			
包装箱号:							
包装线别		包装人员:		包装日期			

备注: