

测试报告

Test Report

报告编号: 测试字第 202303000504 号
Report No.防伪码
d13254c33f99d632
7ea681b85b580db6
b210d5db91ccbfff
8027ed8a81338ac4

客户名称 青鸟消防股份有限公司
Client Name

联络信息 北京市
Contact Information

样品名称 消防应急疏散余压探测器
Sample Name

型号 / 规格 JBF5635
Model

样品编号 M02E0B00009
Sample No.

标称生产单位 四川久远智能消防设备有限责任公司
Manufacturer

批准人
Approved by

尹保华

扫码验真

1003483173

签发日期 2023 年 03 月 20 日
Issue Date Year Month Day地址: 中国·四川·成都玉双路 10 号
Address: No.10, Yushuang Road, Chengdu, Sichuan, China
邮编: 610021
Post Code
网址: www.nimtt.cn
Web电话: 028-84404337
Telephone
传真: 028-84404149
Fax
邮箱: kfzx@nimtt.com
E-mail

声 明

1. 本单位仅对加印“中国测试技术研究院测试专用章”的完整证书负责。
2. 报告无主检人、审核人、批准人完整签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 对送样的委托测试报告，测试结果仅对来样负责。
5. 如样品由委托方提供，委托方对样品相关信息的真实性负责。
6. 客户若对本报告有异议，应在收到报告五个工作日内向我单位提出书面意见。
7. 测试项目未使用授权资质，测试结果仅提供客户参考。

| 接收日期 Receive Date | 2023 年 03 月 20 日 | | 测试日期 Test Date | 2023 年 03 月 20 日 | |
|---|----------------------|---|--|---|------------------|
| 本次测试所依据的技术文件 Reference Documents for the Test | | | | | |
| 本次测试所使用的主要仪器设备 Main Measurement Instruments Used in the Test | | | | | |
| 名称 Name | 编号 No. | 测量范围 Measuring Range | 不确定度或准确度等级或 最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error | 溯源证书编号 Traceability Certificate No. | 有效期至 Due Date |
| 数字压力控制 器 | 41000NM5 | (-10~10)kPa\(-1.25~1.25)kPa\(-2.5~2.5)kPa\(-5~5)kPa\ (0~110)kPa a | 0.01级 | 检定 202203005829 | 2023-03-23 |
| / | / | (-5~5)kPa (0~110)kPa abs | / | / | / |
| 测试地点及环境条件 Location and Environment Conditions | | | | | |
| 地 点: Location | 中国测试技术研究院第二实验楼 108 室 | | | | |
| 环境温度: Temperature | 20.5℃ | 湿度: Humidity | 58%RH | 其它: Others | / |



测试 结 果

Results of Test

- 1、测试范围：(0~110)Pa
- 2、工作介质：空气
- 3、测试数据：

| 标准压力值 (Pa) | 正行程显示值 (Pa) | 反行程显示值 (Pa) |
|------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 30 |
| 50 | 50 | 50 |
| 70 | 70 | 70 |
| 90 | 90 | 90 |
| 110 | 110 | 110 |

注：测试前以 950.00hPa 处为设置零点。

以下空白

| | |
|------------|---|
| 备注 Note | 无 |
|------------|---|

核 验 员
Checked by

测 试 员
Tested by