

手动火灾报警按钮成品出厂检验报告

检字 04-7A

产品型号	J-SAP-JBF-LD-1P	检验依据	J-SAP-JBF-LD-1P 手动火灾报警按钮成品出厂检验要求		
产品批号	2301-5	批数量	19	抽样数量	19

第一部分：每批次

检验项目	检验记录					
外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 结构关系、溢边、毛刺: / 只; <input checked="" type="checkbox"/> 破损: / 只; <input checked="" type="checkbox"/> 伤(划、擦、顶): / 只; <input checked="" type="checkbox"/> 观瞻(印、污): / 只;					
基本功能检测	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 / 只					
动作性能试验 30 只	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格: 不动作性能不符合 / 只 动作性能不符合 / 只					
电源参数波动试验 6 只	编号	28V	20V	编号	28V	20V
	1#	正常	正常			

第二部分：定期检验

可靠性试验 (每3月2只)	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
碰撞试验 (每3月2只)	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
高温(运行)试验 (每3月2只)	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
		1 按正常一次性抽样、一般检验水平II级, 判定批 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 2 不合格样品 / 只返修, 不合格现象:

检验结论

总结论: 合格 不合格 上报待处

检验员	杨35	审核	王	日期	2023.3.20
-----	-----	----	---	----	-----------



扫描全能王 创建