


No: Dz2020104965



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产品型号名称: J-C-11S82B 型应急照明控制器

检 验 类 别: 分 型 试 验



国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>


E-mail: jyglb@efire.cn


国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告


№: Dz2020104965

共 10 页 第 1 页

产品名称	应急照明控制器	型 号	J-C-11S82B
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2020 年 6 月
生产企业	北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 10 月 9 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、耐压试验、低温试验、恒定湿热试验、静电放电抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、电源瞬变试验、电压暂降短时中断和电压变化的抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、外壳防护等级试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 J-C-11S81B 型应急照明控制器）。 以下空白。  签发日期：2020 年 12 月 28 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准： 


审核： 

编制： 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104965

共 10 页 第 2 页


认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692
产 品 照 片			
			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104965

共 10 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104965

共 10 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 应急照明控制器
- 2) 型号: J-C-11S82B
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
- 6) 生产地址: 上海市青浦区久业路 1188 号 3 幢 3 层、4 层
- 7) 外壳防护等级: IP33
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 主电功耗: 30W
- 11) 警告用语: 无
- 12) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 210mm×480mm×740mm;
- 2) 电池: 单节容量: 12V 17Ah、节数: 3 节;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 显示器件类型: 液晶显示器、指示灯;
- 5) 输出回路数量: 1 个回路;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 电池容量和电源功率不同;
- 7) 与以下产品配接工作:

北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急照明灯具和集中电源集中控制型消防应急标志灯具(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者为青鸟消防股份有限公司), 北京中科知创电器有限公司生产的集中电源集中控制型消防应急照明灯具和集中电源集中控制型消防应急标志灯具。

三、产品关键件描述:

电源

型号: BYF-300-36

生产者: 柏宜照明(上海)股份有限公司

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
产品型号：J-C-11S82B

No: Dz2020104965
共 10 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 自检功能试验方法： 修改主芯片程序中的时间参数。	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.4	满足标准要求。	合 格	/
3	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
4	低温试验	7.12	基本功能正常。 试验后，1#试样备电工作时间： 197min26s	合 格	/
5	恒定湿热试验	7.13	基本功能正常。	合 格	/
6	静电放电抗扰度试验	7.16	基本功能正常。	合 格	/
7	浪涌（冲击）抗扰度试验	7.17	基本功能正常。	合 格	/
8	电源瞬变试验	7.18	基本功能正常。	合 格	/
9	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	7.19	基本功能正常。	合 格	/
10	射频电磁场辐射抗扰度试验	7.20	基本功能正常。	合 格	/
11	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	7.21	基本功能正常。	合 格	/
12	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	7.22	基本功能正常。	合 格	/
13	外壳防护等级试验	7.23	1#试样的外壳防护等级符合 IP33 要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104965

共 10 页 第 6 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3、受试设备连接图：



4、试验布置示意图：



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104965

共 10 页 第 7 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室


2、仪器设备：


设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

3、受试设备连接图：



4、试验布置示意图：





国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104965


共 10 页 第 9 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图


- 1、测试场地：电磁屏蔽室
2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ 801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

- 3、受试设备连接图：



- 4、试验布置示意图：



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2020104965

共 10 页 第 10 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

3、受试设备连接图：



4、试验布置示意图：



实验中心