



产品名称: 消防控制室图形显示装置
产品型号: JBF5200

产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 16806-2006
主要技术参数: 工作电压 AC220V 50Hz



制造商名称: 青鸟消防股份有限公司
生产厂名称: 青鸟消防股份有限公司
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园



产品名称: 广播控制盘
产品型号: JBF-11SF-KZ



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 16806-2006 及第1号修改单
技术参数: 额定工作电压DC24V

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型光电感烟火探测器
JBF4101



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4715-2005
软件版本号: V1.0
技术参数: DC24V (DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型光电感烟火探测器
JBF4101



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4715-2005
软件版本号: V1.0
技术参数: DC24V (DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型光电感烟火探测器
JBF4101-Bp



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4715-2005
软件版本号: V1.0
技术参数: 额定工作电压DC24V (DC19V~DC27V)
声压级: 75dB~95dB, 变调周期: 2s~4s

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型光电感烟火探测器
JBF4101-Ex



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 4715-2005; GB 3836.1-2010; GB 3836.4-2010
爆炸合格证号: CNEx18.1452X
技术参数: DC24V (DC19V~DC28V) 软件版本: Ver1.0 本安参数:
Ui: 28VDC, Ii: 93mA, Pi: 0.65W, Ci: 0.0uF, Li: 0.0mH; 防爆标志: Exib IIC T6 Gb,
环境温度: -10~+55℃; 合格证号: CNEx16.1452X

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型感温火灾探测器 (A2R)
JBF4111



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4716-2005
软件版本号: V1.0 类型: A2R
技术参数: DC24V (DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型感温火灾探测器 (A2R)
JBF4111-Bp



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4716-2005
软件版本号: V1.0, 类别: A2R
技术参数: 额定工作电压DC24V (DC19V~DC27V)
声压级: 75dB~95dB, 变调周期: 2s~4s

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型感温火灾探测器 (A2R)
JBF4111-Ex



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 4716-2005; GB 3836.1-2010; GB 3836.4-2010
潜在静电电荷危险, 使用前请阅读说明书
技术参数: DC24V (DC19V~DC28V) 软件版本: Ver1.0 本安参数:
Ui: 28VDC, Ii: 93mA, Pi: 0.65W, Ci: 0.0uF, Li: 0.0mH; 防爆标志: Exib IIC T6 Gb,
环境温度: -10~+55℃; 合格证号: CNEx16.1453X

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型复合式感温感烟火探测器
JTF-GOM-JBF-4000



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4715-2005; GB 4716-2005; Q/JBF 001-2016
软件版本号: V1.2 类型: A2
技术参数: DC24V (DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

线型光束感烟火探测器
JTY-H-JBF4382



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 14003-2005
软件版本号: V1.0.0.0
技术参数: 光路长度5m~100m; 响应阈值: 0.7dB
最大光路方向偏差: 1度

青鸟消防股份有限公司
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型光电感烟火探测器
JTY-GD-JBF4103-Ex



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4715-2005 GB 3836.1-2010
GB 3836.2-2010 GB 3836.4-2010
软件版本号: V1.0 额定工作电压: DC24V

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型光电感烟火探测器
JTY-GD-JBF4103-Ex

Ex



执行标准: GB 4715-2005 防爆合格证号: CNEx18.2537X
GB 3836.1-2010 防爆标志: Exd ib IIB T6 Gb
GB 3836.2-2010
GB 3836.4-2010
软件版本: V1.0

技术参数: 额定工作电压DC24V 工作温度: -10~55℃
室内非住宅使用 注意: 严禁带电开盖
潜在静电电荷危险, 使用前请阅读说明书

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型感温火灾探测器 (A2R)
JTW-ZD-JBF4113-Ex



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4716-2005 GB 3836.1-2010
GB 3836.2-2010 GB 3836.4-2010
软件版本号: V1.0 额定工作电压: DC24V

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型感温火灾探测器 (A2R)
JTW-ZD-JBF4113-Ex

EX



执行标准号: GB 4716-2005 防爆合格证号: CNEx18.2538X
GB 3836.1-2010 防爆标志: Exd ib IIB T6 Gb
GB 3836.2-2010
GB 3836.4-2010

软件版本号: V1.0
额定工作电压: DC24V 工作温度: -10~50℃

室内非住宅使用 注意: 严禁带电开盖
潜在静电电荷危险, 使用前请阅读说明书

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

点型光电感烟火探测器
JTY-GD-JBF5100



产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 4715-2005
软件版本号: V1.0
技术参数: DC24V (DC19V~DC27V)

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

火灾声光报警器



JBF1372E1
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 26851-2011
使用场所: 室内 (非住宅内)
技术参数: 额定电压: DC24V 声压级: 80dB~100dB
变调周期: 2s~4s 闪光频率: 1.5Hz~2Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明 (上海) 股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

火灾声光报警器



JBF4372E1
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 26851-2011
使用场所: 室内 (非住宅内)
技术参数: 额定电压: DC24V 声压级: 80dB~100dB
变调周期: 2s~4s 闪光频率: 1.5Hz~2Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明 (上海) 股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

火灾声光报警器



JBF4372E2
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准: GB 26851-2011
使用场所: 室内 (非住宅内)
技术参数: 额定电压: DC24V 声压级: 80dB~100dB
变调周期: 2s~4s 闪光频率: 1.5Hz~2Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明 (上海) 股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号

火灾声光报警器

EX



JBF4374-Ex
产品编号: _____ 防爆合格证号: CNEx18.2539X
制造日期: _____ 防爆标志: Exd ib IIC T6 Gb
执行标准: GB 26851-2011 GB 3836.1-2010 软件版本: V1.0
GB 3836.2-2010 GB 3836.4-2010
技术参数: 额定工作电压DC24V 工作温度 -10~+75℃
变调周期2-4S 声压级75~115dB
防护等级IP66 闪光频率1.5~2.0Hz

室内非住宅使用 注意: 严禁带电开盖
潜在静电电荷危险, 使用前请阅读说明书

青鸟消防股份有限公司
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

火灾声光报警器



JBF5172
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 26851-2011
使用场所: 室内 (非住宅内)
技术参数: 额定电压: DC24V 声压级: 70dB~95dB
变调周期: 2s~4s; 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 柏宜照明 (上海) 股份有限公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号