

No: Dz2021200133



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

委 托 单 位: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: JBF-CTZ6-1000C 型剩余电流互感器

检 验 类 别: 委 托 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



## 注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：[jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)

Name: China National Supervision and Test Centre  
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,  
Shenyang, P.R. China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806


Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: [jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz 2021200133

共 4 页 第 1 页

产品名称	剩余电流互感器	型 号	JBF-CTZ6-1000C
委托单位	青岛消防股份有限公司	检验类别	委托检验
生产者	/	生产日期	2020 年 11 月
生产企业	青岛消防股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021 年 1 月 13 日
检验依据	GB 14287.2-2014 附录 A		
检验项目	附录 A 的全部项目（绕组的工频耐压试验、绕组的绝缘电阻试验、温升限值试验、准确度等级试验、上限温度和下限温度影响试验、标注）		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，所检验项目符合 GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》附录 A 的要求。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  <p>（检验专用章）</p> </div> <p style="text-align: right;">签发日期： 2021 年 2 月 5 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来

审核：李洪

编制：于家睿


国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2021200133

共 4 页 第 2 页

委托单位	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2021200133

共 4 页 第 3 页

产品描述:

1. 过线孔尺寸 (mm) : 325mm×60mm
2. 外壳材质: 塑料
3. 标称一次绕组的额定电流 (mA) : 1000
4. 标称二次绕组的额定电流 (mA) : 0.5
5. 标称额定连续热电流 (mA) : 2000
6. 标称工作环境上限温度 (°C) : 55
7. 标称工作环境下限温度 (°C) : -10

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告  
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司  
产品型号：JBF-CTZ6-1000C

No: Dz2021200133  
共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	绕组的工频耐压试验	A. 1. 1	试验期间，1#试样未发生击穿现象。	合格	/
2	绕组的绝缘电阻试验	A. 1. 2	1#试样二次绕组与壳体之间测得绝缘电阻值：>1000MΩ。	合格	/
3	温升限值试验	A. 2	试验期间，2#试样最大表面温升：1.3K。	合格	/
4	准确度等级试验	A. 3	标称准确度等级为：1.0 一次绕组输入电流值（mA）： 50 200 500 1000 1200 电流误差（%）： 1# -0.72 0.11 0.18 0.15 0.20 2# -1.00 -0.08 0.00 0.00 0.06 3# -0.96 -0.03 0.02 0.01 0.03	合格	/
5	上限温度和下限温度影响试验	A. 4	上限温度 55℃，电流误差（%）： 3# -1.04 -0.06 0.04 0.03 0.08 下限温度-10℃，电流误差（%）： 3# -1.08 -0.06 0.04 0.05 0.07	合格	/
6	标注	A. 5	满足标准要求。	合格	/

以下空白。

