



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE21.0162

产品名称 Name of Product	一体式门磁开关
型号及规格 Type of Product	JBF62D-33M
防爆标志 Marking	Ex mb II CT6 Gb; Ex mb IIICT80°C Db
技术文件 Technical Documents	Q/JBF 021-2024
图号 Drawing No.	MCH04927
备注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电压：DC24V。 2. 环境温度：$-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +75^{\circ}\text{C}$。 3. 标准换标、变更技术文件编号备案。 4. 关联检验报告：J2410162。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.9-2021

发给: 青鸟消防股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2026-10-15

Date of Expire:

发证日期: 2024-12-11

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>